Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24.00	-	71,40	52,95	18,45	67,26	66,86	0,40	7,00	5,00	0,00	19,72	-	-	20,14	-	20,14	-	67,04	-	1,32			1,32
08.05.16	24.00	-	71,85	51,45	20,40	67,33	66,92	0,41	7,00	5,00	0,00	21,69	-	-	22,13	-	22,13	-	67,05	-	1,46			1,46
09.05.16	24.00	-	70,65	51,67	18,98	67,26	66,86	0,40	7,00	5,00	0,00	20,30	-	-	20,68	-	20,68	-	66,95	-	1,36			1,36
10.05.16	24.00	-	70,98	52,46	18,52	67,76	67,32	0,44	7,00	5,00	0,00	19,89	-	-	20,31	-	20,31	-	67,59	-	1,35			1,35
11.05.16	24.00	-	71,77	51,89	19,88	67,67	67,23	0,44	7,00	5,00	0,00	21,23	-	-	21,69	-	21,69	-	67,46	-	1,43			1,43
12.05.16	24.00	-	75,60	58,24	17,36	67,49	67,09	0,40	7,00	5,00	0,00	19,04	-	-	19,40	-	19,40	-	67,26	-	1,28			1,28
13.05.16	24.00	-	76,54	58,55	17,99	67,75	67,37	0,38	7,00	5,00	0,00	19,65	-	-	20,04	-	20,04	-	67,51	-	1,33			1,33
14.05.16	24.00	-	77,28	57,88	19,40	67,64	67,24	0,40	7,00	5,00	0,00	20,99	-	-	21,47	-	21,47	-	67,46	-	1,42			1,42
15.05.16	24.00	-	78,48	55,56	22,92	67,72	67,36	0,36	7,00	5,00	0,00	24,44	-	-	24,94	-	24,94	-	67,45	-	1,65			1,65
16.05.16	24.00	-	76,24	58,20	18,04	67,56	67,20	0,36	7,00	5,00	0,00	19,73	-	-	20,12	-	20,12	-	67,32	-	1,33			1,33
17.05.16	24.00	-	75,55	57,65	17,90	67,61	67,24	0,37	7,00	5,00	0,00	19,59	-	-	19,99	-	19,99	-	67,32	-	1,32			1,32
18.05.16	24.00	-	75,90	58,84	17,06	67,85	67,46	0,39	7,00	5,00	0,00	18,77	-	-	19,15	-	19,15	-	67,65	-	1,27			1,27
19.05.16	24.00	-	76,86	58,01	18,85	67,86	67,51	0,35	7,00	5,00	0,00	20,49	-	-	20,91	-	20,91	-	67,56	-	1,38			1,38
20.05.16	24.00	-	75,70	58,59	17,11	67,41	67,02	0,39	7,00	5,00	0,00	18,84	-	-	19,22	-	19,22	-	67,25	-	1,27			1,27
21.05.16	24.00	-	76,39	58,92	17,47	67,53	67,15	0,38	7,00	5,00	0,00	19,22	-	-	19,61	-	19,61	-	67,34	-	1,29			1,29
22.05.16	24.00	-	77,37	56,53	20,84	67,79	67,39	0,40	7,00	5,00	0,00	22,44	-	-	22,90	-	22,90	-	67,63	-	1,52			1,52
23.05.16	24.00	-	76,37	57,57	18,80	67,94	67,56	0,38	7,00	5,00	0,00	20,56	-	-	20,97	-	20,97	-	67,75	-	1,39			1,39
Среднее	24,00	-	75,00	56,17	18,82	67,61	67,22	0,39	7,00	5,00	-	20,39	-	-	20,80	-	20,80	-	67,39	-	1,37	-	-	1,37
Итого	408,00		1274,93	954,96	319,97						0,00	346,59	0,00	0,00	353,67	0,00	353,67	0,00			23,36	0,00	0,00	23,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 04:00	38039,02	29317,34	10022,10	-	10244,14	-	1318,53	-	-
	24.05.16 06:00	39032,87	30068,04	10286,81	-	10514,26	-	1335,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **353,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта