Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8819.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207262
Режим (схема): 3003
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
07.05.16	24,00	-	84,91	76,26	8,65	66,81	59,29	7,52	7,00	5,00	0,58	53,97	45,32	8,65	55,08	46,00	9,08	-	66,62	55,23	0,58			1,15
08.05.16	24,00	-	84,74	77,08	7,66	66,95	59,35	7,60	7,00	5,00	0,59	53,61	45,95	7,66	54,75	46,63	8,12	-	66,75	55,29	0,51			1,10
09.05.16	24,00	-	84,82	76,12	8,70	67,00	59,37	7,63	7,00	5,00	0,58	53,95	45,25	8,70	55,10	45,89	9,21	-	66,80	55,23	0,58			1,16
10.05.16	24,00	-	84,72	77,04	7,68	67,42	59,85	7,57	7,00	5,00	0,58	53,67	45,99	7,68	54,80	46,70	8,10	-	67,23	55,80	0,52			1,10
11.05.16	24,00	-	87,50	79,65	7,85	67,44	59,74	7,70	7,00	5,00	0,61	55,49	47,64	7,85	56,64	48,36	8,28	-	67,24	55,83	0,53			1,14
12.05.16	24,00	-	97,66	89,42	8,24	67,29	60,19	7,10	7,00	5,00	0,64	62,09	53,85	8,24	63,34	54,68	8,66	-	67,10	56,52	0,55			1,19
13.05.16	24,00	-	97,49	89,76	7,73	67,55	60,44	7,11	7,00	5,00	0,64	61,93	54,20	7,73	63,19	55,02	8,17	-	67,37	56,74	0,52			1,16
14.05.16	24,00	-	97,48	89,65	7,83	67,37	60,38	6,99	7,00	5,00	0,63	61,93	54,10	7,83	63,19	54,92	8,27	-	67,20	56,74	0,53			1,15
15.05.16	24,00	-	97,96	87,78	10,18	67,57	60,66	6,91	7,00	5,00	0,61	62,76	52,58	10,18	64,04	53,38	10,66	-	67,40	56,98	0,69			1,29
16.05.16	24,00	-	97,02	89,76	7,26	67,43	60,58	6,85	7,00	5,00	0,62	61,50	54,24	7,26	62,72	55,08	7,64	-	67,26	57,01	0,49			1,10
17.05.16	24,00	-	96,72	88,66	8,06	67,53	60,55	6,98	7,00	5,00	0,62	61,45	53,39	8,06	62,70	54,23	8,47	-	67,35	56,91	0,54			1,16
18.05.16	24,00	-	97,28	89,15	8,13	67,76	60,75	7,01	7,00	5,00	0,63	61,87	53,74	8,13	63,14	54,58	8,56	-	67,60	57,05	0,55			1,18
19.05.16	24,00	-	97,57	89,70	7,87	67,82	60,80	7,02	7,00	5,00	0,63	61,99	54,12	7,87	63,26	54,95	8,31	-	67,65	57,10	0,53			1,16
20.05.16	24,00	-	97,23	89,07	8,16	67,31	60,38	6,93	7,00	5,00	0,62	61,82	53,66	8,16	63,07	54,43	8,64	-	67,14	56,67	0,55			1,17
21.05.16	24,00	-	97,12	89,39	7,73	67,48	60,59	6,89	7,00	5,00	0,62	61,64	53,91	7,73	62,89	54,72	8,17	-	67,31	56,94	0,52			1,14
22.05.16	24,00	-	97,51	88,85	8,66	67,58	60,66	6,92	7,00	5,00	0,62	62,13	53,47	8,66	63,39	54,30	9,09	-	67,42	56,95	0,58			1,20
23.05.16	24,00	-	97,10	89,21	7,89	67,84	60,97	6,87	7,00	5,00	0,61	61,65	53,76	7,89	62,93	54,61	8,32	-	67,67	57,33	0,53			1,15
Среднее	24,00	-	93,81	85,68	8,13	67,42	60,27	7,15	7,00	5,00	0,61	59,61	51,48	8,13	60,84	52,26	8,57	-	67,24	56,49	0,55	-	-	1,16
Итого	408,00		1594,83	1456,55	138,28						10,42	1013,45	875,17	138,28	1034,23	888,48	145,75	0,00			9,30	0,00	0,00	19,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	16236,46	9403,62	9423,37	7953,11	9667,03	8098,69	717,29	-	-
	24.05.16 03:00	17497,09	9403,62	10224,75	8648,83	10484,72	8805,06	802,49	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -1,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **145,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» подпись потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Экспресс"
Управление приборного учета
Отдел диспетчеризации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта