Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	93,70	71,34	22,36	65,96	38,45	27,51	7,00	5,00	2,04	21,06	-	-	21,49	-	21,49	-	66,05	-	1,39			3,44
25.04.16	24,00	-	91,21	72,35	18,86	65,20	38,68	26,52	7,00	5,00	2,00	17,66	-	-	18,04	-	18,04	-	64,94	-	1,15			3,15
26.04.16	24,00	-	89,08	73,01	16,07	66,14	39,55	26,59	7,00	5,00	2,01	14,98	-	-	15,28	-	15,28	-	65,96	-	0,99			3,00
27.04.16	24,00	-	91,38	73,18	18,20	65,03	39,57	25,46	7,00	5,00	1,94	17,04	-	-	17,36	-	17,36	-	65,04	-	1,11			3,05
28.04.16	24,00	-	91,18	72,91	18,27	65,52	39,89	25,63	7,00	5,00	1,95	17,11	-	-	17,42	-	17,42	-	65,44	-	1,12			3,07
29.04.16	24,00	-	90,25	73,15	17,10	65,77	39,94	25,83	7,00	5,00	1,97	15,88	-	-	16,19	-	16,19	-	65,66	-	1,04			3,02
30.04.16	24,00	-	91,28	73,05	18,23	66,04	39,92	26,12	7,00	5,00	1,99	16,94	-	-	17,29	-	17,29	-	66,09	-	1,12			3,11
01.05.16	24,00	-	86,99	70,84	16,15	66,01	39,85	26,16	7,00	5,00	1,94	14,95	-	-	15,24	-	15,24	-	65,87	-	0,99			2,92
02.05.16	24,00	-	79,30	64,74	14,56	65,68	38,84	26,84	7,00	5,00	1,81	13,39	-	-	13,66	-	13,66	-	65,60	-	0,88			2,69
03.05.16	24,00	-	84,82	64,23	20,59	65,99	39,35	26,64	7,00	5,00	1,81	19,20	-	-	19,61	-	19,61	-	65,91	-	1,27			3,07
04.05.16	24,00	-	82,47	65,87	16,60	66,44	40,19	26,25	7,00	5,00	1,81	15,43	-	-	15,73	-	15,73	-	66,27	-	1,02			2,83
05.05.16	24,00	-	82,27	67,45	14,82	65,37	41,06	24,31	7,00	5,00	1,71	13,72	-	-	13,97	-	13,97	-	65,44	-	0,90			2,61
06.05.16	24,00	-	79,24	65,46	13,78	65,89	50,57	15,32	7,00	5,00	1,09	12,63	-	-	12,88	-	12,88	-	65,98	-	0,83			1,92
Среднее	24,00	-	87,17	69,81	17,35	65,77	40,45	25,32	7,00	5,00	1,85	16,15	-	-	16,47	-	16,47	-	65,71	-	1,06	-	-	2,91
Итого	312,00		1133,17	907,58	225,59						24,06	209,99	0,00	0,00	214,16	0,00	214,16	0,00			13,81	0,00	0,00	37,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	19917,09	15495,64	4478,73	-	4584,51	-	803,97	-	-
	11.05.16 02:00	21335,63	16628,38	4744,58	-	4855,66	-	847,91	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел по обслуживанию КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 06 ИЮН 2016 г.