Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8820.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 103 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	72,36	56,39	15,97	67,98	59,12	8,86	7,00	5,00	0,58	14,85	-	-	15,14	-	15,14	-	67,79	-	1,01			1,59
08.05.16	24,00	-	70,00	56,66	13,34	68,06	59,16	8,90	7,00	5,00	0,58	12,28	-	-	12,54	-	12,54	-	67,86	-	0,83			1,42
09.05.16	24,00	-	72,11	56,35	15,76	68,05	59,15	8,90	7,00	5,00	0,59	14,60	-	-	14,88	-	14,88	-	67,84	-	0,99			1,58
10.05.16	24,00	-	72,07	56,65	15,42	68,49	59,52	8,97	7,00	5,00	0,58	14,41	-	-	14,71	-	14,71	-	68,48	-	0,99			1,57
11.05.16	24,00	-	73,91	58,49	15,42	68,42	59,65	8,77	7,00	5,00	0,60	14,32	-	-	14,61	-	14,61	-	68,25	-	0,98			1,57
12.05.16	24,00	-	79,49	65,28	14,21	68,12	60,01	8,11	7,00	5,00	0,61	13,10	-	-	13,35	-	13,35	-	67,91	-	0,89			1,50
13.05.16	24,00	-	80,17	65,32	14,85	68,36	60,10	8,26	7,00	5,00	0,62	13,65	-	-	13,94	-	13,94	-	68,24	-	0,94			1,56
14.05.16	24,00	-	79,69	65,28	14,41	68,12	59,92	8,20	7,00	5,00	0,62	13,20	-	-	13,46	-	13,46	-	68,02	-	0,90			1,52
15.05.16	24,00	-	81,06	64,91	16,15	68,27	60,06	8,21	7,00	5,00	0,63	14,88	-	-	15,19	-	15,19	-	68,08	-	1,02			1,64
16.05.16	24,00	-	80,55	65,02	15,53	68,13	60,01	8,12	7,00	5,00	0,62	14,25	-	-	14,55	-	14,55	-	67,97	-	0,97			1,59
17.05.16	24,00	-	78,70	64,65	14,05	68,22	60,05	8,17	7,00	5,00	0,61	12,92	-	-	13,17	-	13,17	-	68,06	-	0,88			1,49
18.05.16	24,00	-	81,08	64,87	16,21	68,47	60,27	8,20	7,00	5,00	0,62	14,95	-	-	15,26	-	15,26	-	68,49	-	1,02			1,64
19.05.16	24,00	-	79,29	65,14	14,15	68,50	60,32	8,18	7,00	5,00	0,62	12,97	-	-	13,24	-	13,24	-	68,45	-	0,89			1,51
20.05.16	24,00	-	79,78	64,73	15,05	67,98	59,86	8,12	7,00	5,00	0,61	13,81	-	-	14,09	-	14,09	-	67,96	-	0,94			1,55
21.05.16	24,00	-	79,87	64,86	15,01	68,15	60,03	8,12	7,00	5,00	0,61	13,75	-	-	14,04	-	14,04	-	68,11	-	0,94			1,55
22.05.16	24,00	-	79,65	64,85	14,80	68,26	60,10	8,16	7,00	5,00	0,62	13,55	-	-	13,83	-	13,83	-	68,32	-	0,93			1,54
23.05.16	24,00	-	79,15	64,74	14,41	68,50	60,32	8,18	7,00	5,00	0,62	13,17	-	-	13,45	-	13,45	-	68,44	-	0,90			1,52
Среднее	24,00	-	77,58	62,60	14,98	68,24	59,86	8,38	7,00	5,00	0,61	13,80	-	-	14,09	-	14,09	-	68,13	-	0,94	-	-	1,55
Итого	408,00		1318,93	1064,19	254,74						10,33	234,66	0,00	0,00	239,45	0,00	239,45	0,00			16,00	0,00	0,00	26,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	21335,63	16628,38	4744,58	-	4855,66	-	847,91	-	-
	24.05.16 03:00	22371,71	17469,93	4923,31	-	5038,05	-	868,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **239,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петербургский энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.