

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2016
 Договор: 8821.038.1
 Строит.Адрес: Бабushкина 105-2
 Телефон: (812) 313-47-06

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабushкина 105-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источники: Обогреватель э.д.
 Часовые и суточные архивы в файлах: ВК77-207725-(С)-0516.0х

Установленные приборы:

Вычислитель: ВК7-7 № 207725
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmax= 45
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067
 Тр.широк.ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 32 Gmax= 30
 Тр.подпитки(У5): расходомер: Gmin=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(m1-пхв)+M2*(m2-пхв)
 Расчетный алгоритм: лето: Q=M1*(m1-пхв)+M2*(m2-пхв)

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Терморегулятор: КТСП-Н
 Терморегулятор: КТСП-Н
 Терморегулятор: ТСП-Н
 Терморегулятор: Терморегулятор:

Тех. гр.С= 6,87

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qлет=0,14806
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.ср.=0,0673 Qлет.ср.=26,88
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gлет=26,88
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотр-е						
		M1, Т	M2, Т	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	M5, Т	M6, Т	M7, Т	M8, Т	M9, Т	M10, Т	M11, Т	M12, Т	V1, м.куб	V2, м.куб	V3, м.куб	V4, м.куб	Vподл, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс.кв., Гкал	Qгвс.гв., Гкал	Qобщ., Гкал	
24.04.16	24,00	130,55	112,43	18,12	64,16	45,28	18,88	7,00	5,00	1,97	20,53	-	-	-	-	20,89	-	19,65	-	64,20	-	62,90	-	1,32	-	3,29
25.04.16	24,00	130,14	113,23	16,91	63,41	45,27	18,14	7,00	5,00	1,91	19,32	-	-	-	-	18,47	-	18,47	-	64,33	-	64,33	-	1,17	-	3,11
26.04.16	24,00	130,02	114,27	15,75	64,49	46,14	18,35	7,00	5,00	1,88	18,16	-	-	-	-	19,80	-	18,66	-	63,47	-	63,47	-	1,24	-	3,12
27.04.16	24,00	131,37	114,28	17,09	63,39	45,61	17,78	7,00	5,00	1,89	18,33	-	-	-	-	18,66	-	18,66	-	63,81	-	63,81	-	1,17	-	3,06
28.04.16	24,00	130,12	114,24	15,88	63,91	46,03	17,88	7,00	5,00	1,91	17,69	-	-	-	-	18,03	-	18,03	-	64,01	-	64,01	-	1,13	-	3,04
29.04.16	24,00	129,79	114,53	15,26	64,06	46,06	18,00	7,00	5,00	1,93	21,44	-	-	-	-	17,07	-	17,07	-	64,08	-	64,08	-	1,07	-	2,95
30.04.16	24,00	132,38	113,80	18,58	64,42	46,11	18,31	7,00	5,00	1,87	16,74	-	-	-	-	15,70	-	15,70	-	63,80	-	63,80	-	0,98	-	2,75
01.05.16	24,00	124,93	110,61	14,32	64,27	45,98	18,29	7,00	5,00	1,74	17,74	-	-	-	-	18,08	-	18,08	-	64,08	-	64,08	-	1,14	-	2,87
02.05.16	24,00	114,13	100,93	13,20	63,89	45,02	18,87	7,00	5,00	1,72	18,82	-	-	-	-	19,19	-	19,19	-	64,60	-	64,60	-	1,22	-	2,94
03.05.16	24,00	116,37	100,83	15,54	64,19	45,58	18,61	7,00	5,00	1,72	18,82	-	-	-	-	16,61	-	16,61	-	63,96	-	63,96	-	1,05	-	2,74
04.05.16	24,00	113,90	97,77	14,14	63,93	45,19	18,74	7,00	5,00	1,69	16,31	-	-	-	-	16,62	-	16,62	-	62,59	-	62,59	-	1,02	-	1,72
05.05.16	24,00	111,91	97,77	14,14	63,93	45,19	18,74	7,00	5,00	1,69	16,31	-	-	-	-	16,62	-	16,62	-	62,59	-	62,59	-	1,02	-	1,72
06.05.16	24,00	56,27	41,05	15,22	63,39	44,98	18,41	7,00	5,00	0,70	16,32	-	-	-	-	18,48	-	18,48	-	63,87	-	63,87	-	1,16	-	2,92
Среднее	24,00	119,38	103,48	15,89	64,02	45,61	18,41	7,00	5,00	1,76	18,14	-	-	-	-	18,48	-	18,48	-	63,87	-	63,87	-	1,16	-	2,92
Итого	312,00	1551,88	1345,29	206,59	640,22	456,22	182,92	235,85	0,00	0,00	240,21	-	-	-	-	240,21	-	240,21	-	15,08	-	15,08	-	0,00	-	38,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (Квал)			
	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)
Дата, время	11.05.16 04:00	14496,40	13892,34	2246,74	2306,35	-	462,70	-
	11.05.16 03:00	15499,06	13354,45	2457,66	2519,15	-	489,00	-

Период расчета по среднему: 11.05.16 03:00 - 11.05.16 04:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 36,38 Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 240,21 куб.м.
 Период расчета по договору: 11.05.16 03:00 - 11.05.16 04:00
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: -1,62 Гкал;
 Итого по приборам учета: 36,38 Гкал;
 Итого по приборам учета: 240,21 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Финанс. Энергосбыт
 Управление приборного учета
 Отдел Муниципальной КУУТЭ
 ОБЩЕСТВО ШРИНДЯТ
 01.05.2016