

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский 3-д

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207725
 Поддошт.тр.(М1):
 Обратн.тр.(М2):
 Тр-д. ГВС(М3):
 Тр.цирк. ГВС(М4):
 тр.подпитки(М5):
 расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot k$ лето: $Q = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot k$

Часовые и суточные архивы в файлах: ВКГ-7-207725-(С)-0516.04

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТ: _____
 Расширять совместно с УУТ: _____
 график: 150/70

Тех. гр.С= 12,61

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Приборы УУТ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСПН
 Термопреобр.: КТСПН
 Термопреобр.: ТСПН
 Термопреобр.: _____
 Термопреобр.: _____

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Тп	Тс	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотр-е				
			М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10	М11	М12	М13	М14	М15	М16		М17	М18	М19	М20
07.05.16	24,00	-	18,72	0,00	18,72	62,85	50,20	12,65	7,00	5,00	0,00	19,05	-	19,38	-	19,38	-	62,59	-	1,19	-	1,19	1,19
08.05.16	24,00	-	17,27	0,00	17,27	62,85	50,26	12,43	7,00	5,00	0,00	17,66	-	17,97	-	17,97	-	62,35	-	1,10	-	1,10	1,10
09.05.16	24,00	-	17,00	0,00	17,00	62,72	50,29	12,43	7,00	5,00	0,00	17,40	-	17,71	-	17,71	-	62,42	-	1,09	-	1,09	1,09
10.05.16	24,00	-	14,83	0,00	14,83	63,30	50,73	12,57	7,00	5,00	0,00	15,16	-	15,42	-	15,42	-	62,95	-	0,96	-	0,96	0,96
11.05.16	24,00	-	17,15	0,00	17,15	63,25	50,01	13,24	7,00	5,00	0,00	17,50	-	17,80	-	17,80	-	62,96	-	1,10	-	1,10	1,10
12.05.16	24,00	-	18,11	0,00	18,11	63,33	50,44	12,89	7,00	5,00	0,00	18,49	-	18,81	-	18,81	-	63,01	-	1,17	-	1,17	1,17
13.05.16	24,00	-	16,44	0,00	16,44	63,62	50,77	12,85	7,00	5,00	0,00	16,88	-	17,17	-	17,17	-	63,25	-	1,07	-	1,07	1,07
14.05.16	24,00	-	19,49	0,00	19,49	63,53	50,75	12,78	7,00	5,00	0,00	19,89	-	20,26	-	20,26	-	63,25	-	1,26	-	1,26	1,26
15.05.16	24,00	-	18,39	0,00	18,39	63,60	51,01	12,59	7,00	5,00	0,00	18,68	-	19,01	-	19,01	-	63,31	-	1,18	-	1,18	1,18
16.05.16	24,00	-	16,13	0,00	16,13	63,42	51,09	12,33	7,00	5,00	0,00	16,48	-	16,82	-	16,82	-	63,10	-	1,04	-	1,04	1,04
17.05.16	24,00	-	15,63	0,00	15,63	63,47	51,12	12,35	7,00	5,00	0,00	16,03	-	16,32	-	16,32	-	63,15	-	1,01	-	1,01	1,01
18.05.16	24,00	-	17,20	0,00	17,20	63,73	51,21	12,52	7,00	5,00	0,00	17,58	-	17,90	-	17,90	-	63,41	-	1,11	-	1,11	1,11
19.05.16	24,00	-	20,27	0,00	20,27	64,12	51,44	12,68	7,00	5,00	0,00	20,84	-	21,24	-	21,24	-	63,79	-	1,33	-	1,33	1,33
20.05.16	24,00	-	16,58	0,00	16,58	63,37	51,00	12,37	7,00	5,00	0,00	16,89	-	17,19	-	17,19	-	63,06	-	1,07	-	1,07	1,07
21.05.16	24,00	-	18,71	0,00	18,71	63,47	51,15	12,32	7,00	5,00	0,00	19,22	-	19,59	-	19,59	-	63,17	-	1,21	-	1,21	1,21
22.05.16	24,00	-	18,50	0,00	18,50	63,83	51,29	12,54	7,00	5,00	0,00	18,95	-	19,30	-	19,30	-	63,54	-	1,21	-	1,21	1,21
23.05.16	24,00	-	15,77	0,00	15,77	63,91	51,47	12,44	7,00	5,00	0,00	16,08	-	16,35	-	16,35	-	63,61	-	1,02	-	1,02	1,02
Среднее	24,00	-	17,42	0,00	17,42	63,42	50,84	12,58	7,00	5,00	0,00	17,81	-	18,13	-	18,13	-	63,11	-	1,12	-	1,12	1,12
Итого	408,00	-	296,19	0,00	296,19							302,78	0,00	308,24	0,00	308,24	0,00	19,12	0,00	19,12	0,00	19,12	19,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб, ч
	11.05.16 03:00	24.05.16 04:00	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	
	1549,06	1577,68	1395,45	2891,47	489,00	303,54	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения T2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

суток:
 Гкал;
 куб.м;

12,61 °C = -3,82 Гкал;
 15,30 Гкал;
 308,24 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТА
 филиал «Петербургский энергосбыт»
 Управляющий приборного учета
 Отдел приборного учета
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 01 ИЮН 2016 г.