Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8562.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	252,10	237,61	14,49	64,99	54,09	10,90	7,00	5,00	2,60	14,49	-	-	16,12	-	16,12	-	65,01	-	0,94			3,54
25.04.16	24,00	-	252,48	237,99	14,49	64,28	53,78	10,50	7,00	5,00	2,51	14,49	-	-	16,03	-	16,03	-	64,30	-	0,93			3,44
26.04.16	24,00	-	254,07	241,05	13,02	65,32	54,75	10,57	7,00	5,00	2,55	13,02	-	-	14,58	-	14,58	-	65,34	-	0,85			3,41
27.04.16	24,00	-	254,06	241,67	12,39	64,15	54,01	10,14	7,00	5,00	2,46	12,39	-	-	13,95	-	13,95	-	64,17	-	0,80			3,25
28.04.16	24,00	-	253,90	239,65	14,25	64,69	54,42	10,27	7,00	5,00	2,47	14,25	-	-	15,82	-	15,82	-	64,71	-	0,92			3,39
29.04.16	24,00	-	252,91	241,74	11,17	64,85	54,53	10,32	7,00	5,00	2,50	11,17	-	-	12,72	-	12,72	-	64,87	-	0,72			3,23
30.04.16	24,00	-	253,46	241,52	11,94	65,19	54,79	10,40	7,00	5,00	2,52	11,94	-	-	13,48	-	13,48	-	65,21	-	0,78			3,30
01.05.16	24,00	-	243,88	232,82	11,06	65,10	54,61	10,49	7,00	5,00	2,45	11,06	-	-	12,55	-	12,55	-	65,11	-	0,72			3,17
02.05.16	24,00	-	222,63	212,30	10,33	64,78	53,85	10,93	7,00	5,00	2,33	10,33	-	-	11,74	-	11,74	-	64,79	-	0,67			3,00
03.05.16	24,00	-	225,03	211,25	13,78	65,06	54,17	10,89	7,00	5,00	2,31	13,78	-	-	15,22	-	15,22	-	65,07	-	0,90			3,20
04.05.16	24,00	-	222,64	210,76	11,88	65,53	54,59	10,94	7,00	5,00	2,31	11,88	-	-	13,32	-	13,32	-	65,54	-	0,78			3,09
05.05.16	24,00	-	225,86	214,20	11,66	64,61	54,09	10,52	7,00	5,00	2,26	11,66	-	-	13,06	-	13,06	-	64,62	-	0,75			3,01
06.05.16	24,00	-	129,30	115,16	14,14	64,07	55,84	8,23	7,00	5,00	0,95	14,14	-	-	14,90	-	14,90	-	64,23	-	0,91			1,86
Среднее	24,00	-	234,02	221,36	12,66	64,82	54,42	10,39	7,00	5,00	2,32	12,66	-	-	14,11	-	14,11	-	64,84	-	0,82	-	-	3,14
Итого	312,00		3042,32	2877,72	164,60						30,21	164,60	0,00	0,00	183,49	0,00	183,49	0,00			10,67	0,00	0,00	40,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	51679,19	47947,34	43854,30	-	44929,15	-	902,88	-	-
	11.05.16 02:00	54934,93	50971,65	46610,49	-	47738,94	-	948,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **183,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.