Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	112,38	94,48	17,90	67,26	42,88	24,39	7,20	3,90	2,32	17,77	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	67,19	0,00	1,19			3,52
25.04.16	24,00		178,24	158,29	19,95	66,32	42,84	23,48	7,20	3,90	3,72	20,23	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	65,88	0,00	1,33			5,05
26.04.16	24,00		179,52	159,73	19,79	67,27	43,41	23,86	7,20	3,90	3,83	19,65	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	67,10	0,00	1,32			5,15
27.04.16	24,00		178,40	160,11	18,30	66,11	43,10	23,01	7,20	3,90	3,68	18,48	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	-	66,14	0,00	1,22			4,90
28.04.16	24,00		177,85	159,56	18,29	66,62	43,40	23,22	7,20	3,90	3,69	18,71	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	66,59	0,00	1,25			4,93
29.04.16	24,00		179,53	159,43	20,11	66,90	43,57	23,33	7,20	3,90	3,72	20,32	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	66,77	0,00	1,36			5,08
30.04.16	24,00		179,61	159,92	19,69	67,12	43,84	23,28	7,20	3,90	3,73	19,81	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	67,06	0,00	1,33			5,06
01.05.16	24,00		172,88	155,40	17,48	67,16	43,57	23,59	7,20	3,90	3,68	17,51	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	66,93	0,00	1,17			4,85
02.05.16	24,00		157,46	140,58	16,87	66,90	42,56	24,34	7,20	3,90	3,45	16,57	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-	66,72	0,00	1,11			4,56
03.05.16	24,00		162,24	140,69	21,55	67,16	43,24	23,93	7,20	3,90	3,41	21,09	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52	-	66,99	0,00	1,41			4,82
04.05.16	24,00		162,00	143,26	18,74	67,58	43,91	23,67	7,20	3,90	3,43	18,34	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	67,19	0,00	1,23			4,67
05.05.16	24,00		162,88	144,75	18,13	66,44	43,66	22,78	7,20	3,90	3,33	17,86	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	-	66,42	0,00	1,19			4,51
06.05.16	24,00		153,49	135,07	18,42	66,99	55,85	11,14	7,20	3,90	1,53	18,32	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	-	67,12	0,00	1,23			2,76
Среднее	24,00	-	165,88	147,02	18,86	66,91	44,29	22,62	7,20	3,90	3,35	18,82	-	-	19,21	-	19,21	-	66,78	-	1,26	-	-	4,61
Итого	312,00		2156,47	1911,27	245,20						43,52	244,64	0,00	0,00	249,69	0,00	249,69	0,00			16,35	0,00	0,00	59,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 11:00	35450,37	30580,70	3933,33	0,00	4034,86	0,00	1320,60	294,75	
	11.05.16 01:00	38127,97	32942,40	4248,26	0,00	4356,38	0,00	1387,90	315,96	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **249,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.