Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24.00		134,01	115,59	18,42	69,12	68,86	0,26	7,20	3,90	0,07	17,96	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35	-	68,91	0,00	1,24			1,31
08.05.16	24.00		132,62	115,76	16,86	69,31	68,93	0,38	7,20	3,90	0,10	16,19	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55	-	68,92	0,00	1,12			1,22
09.05.16	24.00	*	133,78	114,58	19,20	89,70	68,92	20,78	7,20	3,90	2,63	20,49	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	68,94	0,00	1,41			4,05
10.05.16	24.00	*	134,55	116,36	18,19	70,19	69,31	0,89	7,20	3,90	0,16	17,64	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	69,44	0,00	1,23			1,39
11.05.16	24.00	*	133,03	114,02	19,01	77,48	69,30	8,19	7,20	3,90	1,06	19,07	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	69,46	0,00	1,33			2,39
12.05.16	24.00		143,94	125,31	18,63	70,80	69,10	1,70	7,20	3,90	0,29	18,05	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	-	69,18	0,00	1,25			1,54
13.05.16	24.00		143,91	125,05	18,86	69,79	69,36	0,44	7,20	3,90	0,11	18,24	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	69,36	0,00	1,27			1,38
14.05.16	24.00	*	128,93	112,48	16,44	69,30	69,06	0,24	7,20	3,90	0,08	15,79	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	-	69,21	0,00	1,09			1,18
15.05.16	24.00	*	0,00	0,00	0,00	69,40	69,15	0,25	7,20	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	69,40	0,00	0,00			0,00
16.05.16	24.00	*	71,08	60,90	10,18	77,70	68,92	8,79	7,20	3,90	0,62	10,22	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	-	68,98	0,00	0,71			1,32
17.05.16	24.00	*	141,70	124,54	17,15	72,43	69,17	3,25	7,20	3,90	0,50	16,75	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	69,04	0,00	1,16			1,65
18.05.16	24.00		141,88	124,98	16,89	69,66	69,41	0,25	7,20	3,90	0,09	16,18	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	69,44	0,00	1,12			1,22
19.05.16	24.00		143,17	125,52	17,64	69,65	69,41	0,24	7,20	3,90	0,08	17,09	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	-	69,40	0,00	1,19			1,27
20.05.16	24.00		142,97	124,78	18,19	69,12	68,88	0,24	7,20	3,90	0,07	17,73	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	68,97	0,00	1,22			1,30
21.05.16	24.00		143,00	125,13	17,87	69,45	69,03	0,42	7,20	3,90	0,10	17,44	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	-	69,05	0,00	1,20			1,30
22.05.16	24.00		146,78	125,60	21,18	69,41	69,16	0,25	7,20	3,90	0,07	20,73	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	69,34	0,00	1,44			1,51
23.05.16	24.00		143,51	125,01	18,50	69,64	69,41	0,23	7,20	3,90	0,07	18,13	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	69,50	0,00	1,26			1,33
Среднее	24,00	-	126,99	110,33	16,66	71,89	69,14	2,75	7,20	3,90	0,36	16,34	-	-	16,70	-	16,70	-	69,21	-	1,13	-	-	1,49
Итого	408,00		2158,84	1875,62	283,22						6,12	277,71	0,00	0,00	283,83	0,00	283,83	0,00			19,23	0,00	0,00	25,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
11.05.16 01:00	38127,97	32942,40	4248,26	0,00	4356,38	0,00	1387,90	315,96	-
24.05.16 01:00	39758,19	34361,61	4454,15	0,00	4566,82	0,00	1405,31	330,23	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -3,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **283,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016
«____» _____ г.