Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24.00	*	114,16	93,81	20,35	66,18	42,13	24,05	7,20	3,90	2,47	17,29	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	66,00	0,00	1,14			3,61
25.04.16	24.00	*	111,46	93,74	17,73	65,48	42,08	23,40	7,20	3,90	2,39	14,95	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	-	64,92	0,00	0,97			3,36
26.04.16	24.00	*	110,67	94,78	15,89	66,32	42,77	23,56	7,20	3,90	2,42	13,20	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	-	65,79	0,00	0,87			3,29
27.04.16	24.00	*	111,09	95,05	16,04	65,24	42,48	22,76	7,20	3,90	2,34	13,48	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	-	64,88	0,00	0,88			3,22
28.04.16	24.00	*	111,87	94,78	17,10	65,73	42,82	22,92	7,20	3,90	2,37	14,27	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	65,29	0,00	0,93			3,30
29.04.16	24.00	*	112,49	94,71	17,78	66,03	42,93	23,10	7,20	3,90	2,39	14,84	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	-	65,65	0,00	0,97			3,37
30.04.16	24.00	*	112,48	94,89	17,60	66,17	43,05	23,13	7,20	3,90	2,40	14,67	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	65,84	0,00	0,97			3,37
01.05.16	24.00	*	107,05	92,59	14,46	66,27	43,12	23,15	7,20	3,90	2,34	11,71	0,00	0,00	11,95	0,00	11,95	-	65,75	0,00	0,77			3,11
02.05.16	24.00	*	96,71	83,54	13,17	65,83	42,10	23,73	7,20	3,90	2,16	10,69	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90	-	65,38	0,00	0,70			2,86
03.05.16	24.00	*	98,60	83,93	14,67	66,19	43,11	23,08	7,20	3,90	2,12	12,14	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	65,73	0,00	0,80			2,91
04.05.16	24.00	*	99,16	85,21	13,95	66,61	44,06	22,55	7,20	3,90	2,11	11,38	0,00	0,00	11,61	0,00	11,61	-	65,92	0,00	0,75			2,86
05.05.16	24.00	*	100,53	86,21	14,31	65,46	43,84	21,62	7,20	3,90	2,04	11,76	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	-	65,10	0,00	0,77			2,81
06.05.16	24.00	*	95,78	81,03	14,76	65,91	54,68	11,23	7,20	3,90	1,08	12,37	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61	-	65,69	0,00	0,81			1,89
Среднее	24,00	-	106,31	90,33	15,98	65,96	43,78	22,17	7,20	3,90	2,20	13,29	-	-	13,55	-	13,55	-	65,54	-	0,87	-	-	3,07
Итого	312,00		1382,07	1174,28	207,80						28,63	172,74	0,00	0,00	176,18	0,00	176,18	0,00			11,33	0,00	0,00	39,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	24046,58	20611,02	3000,88	0,00	3075,68	0,00	893,32	220,60	-
	11.05.16 01:00	25754,76	22056,30	3220,20	0,00	3299,44	0,00	936,86	235,09	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **176,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление продаж и учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 01 ИЮН 2016 г. печать энергосбыта