Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	82,62	69,38	13,25	67,88	67,57	0,31	7,20	3,90	0,17	11,16	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	-	67,55	0,00	0,75			0,93
08.05.16	24,00	*	82,83	69,29	13,54	67,96	67,66	0,30	7,20	3,90	0,18	11,39	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63	-	67,50	0,00	0,77			0,95
09.05.16	24,00	*	83,21	68,93	14,28	67,97	67,67	0,29	7,20	3,90	0,18	12,12	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	67,48	0,00	0,82			1,00
10.05.16	24,00	*	84,50	69,64	14,86	68,34	68,06	0,28	7,20	3,90	0,19	12,58	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	-	67,98	0,00	0,86			1,04
11.05.16	24,00	*	81,45	68,47	12,98	68,35	68,04	0,31	7,20	3,90	0,18	10,84	0,00	0,00	11,08	0,00	11,08	-	68,00	0,00	0,74			0,91
12.05.16	24,00	*	88,80	74,92	13,88	68,22	67,96	0,26	7,20	3,90	0,19	11,59	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84	-	67,84	0,00	0,79			0,97
13.05.16	24,00	*	89,31	74,73	14,58	68,45	68,19	0,26	7,20	3,90	0,19	12,24	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	-	68,06	0,00	0,83			1,02
14.05.16	24,00	*	87,85	74,82	13,03	68,17	67,91	0,26	7,20	3,90	0,18	10,87	0,00	0,00	11,10	0,00	11,10	-	67,72	0,00	0,74			0,91
15.05.16	24,00	*	89,59	74,85	14,74	68,34	68,10	0,23	7,20	3,90	0,19	12,41	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	67,94	0,00	0,84			1,03
16.05.16	24,00	*	89,59	74,68	14,91	68,21	67,97	0,24	7,20	3,90	0,18	12,65	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	-	67,83	0,00	0,86			1,04
17.05.16	24,00	*	87,98	74,49	13,50	68,25	67,99	0,25	7,20	3,90	0,18	11,33	0,00	0,00	11,57	0,00	11,57	-	67,76	0,00	0,77			0,95
18.05.16	24,00	*	90,12	74,47	15,65	68,55	68,30	0,25	7,20	3,90	0,18	13,39	0,00	0,00	13,67	0,00	13,67	-	68,18	0,00	0,91			1,10
19.05.16	24,00	*	89,00	74,95	14,05	68,53	68,29	0,24	7,20	3,90	0,18	11,91	0,00	0,00	12,17	0,00	12,17	-	68,05	0,00	0,81			0,99
20.05.16	24,00	*	90,17	74,04	16,13	68,04	67,79	0,25	7,20	3,90	0,18	13,93	0,00	0,00	14,23	0,00	14,23	-	67,74	0,00	0,94			1,12
21.05.16	24,00	*	87,33	74,46	12,87	68,17	67,93	0,24	7,20	3,90	0,17	10,78	0,00	0,00	11,01	0,00	11,01	-	67,78	0,00	0,73			0,90
22.05.16	24,00	*	90,15	74,65	15,51	68,28	68,02	0,26	7,20	3,90	0,19	13,14	0,00	0,00	13,42	0,00	13,42	-	68,00	0,00	0,89			1,08
23.05.16	24,00	*	89,48	74,10	15,39	68,56	68,31	0,25	7,20	3,90	0,19	13,03	0,00	0,00	13,31	0,00	13,31	-	68,25	0,00	0,89			1,08
Среднее	24,00	-	87,29	72,99	14,30	68,25	67,99	0,26	7,20	3,90	0,18	12,08	-	-	12,34	-	12,34	-	67,86	-	0,82	-	-	1,00
Итого	408,00		1484,00	1240,86	243,14						3,07	205,36	0,00	0,00	209,72	0,00	209,72	0,00			13,95	0,00	0,00	17,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 01:00	25754,76	22056,30	3220,20	0,00	3299,44	0,00	936,86	235,09	
	24.05.16 01:00	26906,23	23020,50	3378,35	0,00	3460,95	0,00	949,97	245,84	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **209,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
Оттиск печати энергосбыта