

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2016
 Телефон: 9895.038.1
 Договор: 9895.038.1
 Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Общедомовый э.д.

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК77-207735-(С)0516.txt
 Режим (Смена): 3001
 расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1
 расходомер: ПРЭМ 40 Gmax= 45
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12
 расходомер: ПРЭМ 32 Gmax= 30
 расходомер: Gmin=
 расходомер: Gmax=
 расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t01-tпав)*K1*(t2-tпав)
 летом: M1*(t01-tпав)*K1*(t2-tпав)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t01-tпав)*K1*(t2-tпав)
 летом: M1*(t01-tпав)*K1*(t2-tпав)

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термометробр.: КТСП-Н
 Преобр.давления: _____
 Термометробр.: КТСП-Н
 Преобр.давления: _____
 Термометробр.: ТСП-Н
 Преобр.давления: _____
 Термометробр.: _____
 Преобр.давления: _____

Тех, гр.С= 6,87
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____

Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qтв=0,293 Qтв.ср.= 0,0891 Qтв.слот.=0 Qтв=0,19602
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/сут: Gол=88,32 светл.=0 светл.слот.=0 Gтв=35,76
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотреб	
		M1, T	M2, T	dM, T	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dV, м.куб	Vл, м.куб	T3, C	T4, C	Qтв.мал, Гкал	Qтв.общ, Гкал	Qтв.мал, Гкал	Qтв.общ, Гкал				
24.04.16	-	41,43	32,49	8,94	66,30	43,32	22,98	7,00	5,00	0,66	10,33	-	10,54	-	66,27	-	0,68	-	1,34		
25.04.16	-	46,83	37,17	9,66	66,12	43,57	22,55	7,00	5,00	0,73	11,34	-	11,55	-	65,68	-	0,74	-	1,48		
26.04.16	-	42,38	34,39	7,99	66,25	44,24	22,01	7,00	5,00	0,66	9,48	-	9,66	-	65,97	-	0,63	-	1,29		
27.04.16	-	43,04	34,63	8,41	65,23	44,14	21,09	7,00	5,00	0,64	9,83	-	10,03	-	65,31	-	0,64	-	1,28		
28.04.16	-	41,51	33,31	8,20	65,68	44,34	21,34	7,00	5,00	0,62	9,60	-	9,79	-	65,57	-	0,63	-	1,25		
29.04.16	-	40,73	34,12	6,61	65,97	44,66	21,31	7,00	5,00	0,64	8,02	-	8,17	-	65,69	-	0,53	-	1,16		
30.04.16	-	39,65	32,96	6,69	66,54	44,43	22,11	7,00	5,00	0,64	7,98	-	8,15	-	66,51	-	0,53	-	1,17		
01.05.16	-	35,42	29,64	5,78	66,54	44,08	22,46	7,00	5,00	0,59	6,96	-	7,10	-	66,14	-	0,46	-	1,05		
02.05.16	-	31,90	26,16	5,74	66,76	43,76	23,00	7,00	5,00	0,53	6,80	-	6,94	-	66,69	-	0,45	-	0,98		
03.05.16	-	34,01	26,23	7,78	66,87	44,52	22,35	7,00	5,00	0,52	8,88	-	9,06	-	66,63	-	0,59	-	1,11		
04.05.16	-	31,66	26,35	5,31	66,25	44,49	21,76	7,00	5,00	0,51	6,36	-	6,49	-	65,73	-	0,42	-	0,92		
05.05.16	-	31,98	25,40	6,58	65,57	44,59	20,98	7,00	5,00	0,47	7,58	-	7,73	-	65,77	-	0,50	-	0,97		
06.05.16	-	30,35	23,88	6,47	67,29	52,77	14,52	7,00	5,00	0,28	7,50	-	7,65	-	67,60	-	0,51	-	0,78		
Среднее	-	37,76	30,52	7,24	66,26	44,84	21,42	7,00	5,00	0,58	8,51	-	8,68	-	66,12	-	0,56	-	1,14		
Итого	312,00	490,89	396,73	94,16						7,48	110,66	0,00	112,86	0,00	112,86	0,00	7,31	0,00	14,78		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Дата, время:	29.04.16 06:00	27058,36	20880,05	7081,42	-	-	948,12	-	-
Период расчета по среднему:	29.04.16 06:00	27058,36	20880,05	7081,42	-	-	948,12	-	-

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 с учетом корректировок _____
 Итого по приборам учета: _____
 с учетом корректировок _____

6,87 °C = -0,76 Гкал;
 14,02 Гкал;
 112,86 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Исполнитель: _____
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Финанс «Энергосбыт»
 Управление энергосбыта
 Отдел энергоснабжения КУУТЗ
 01 ИЮН 2016