Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,61

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
25.05.16	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
26.05.16	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
27.05.16	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
28.05.16	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
29.05.16	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
30.05.16	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
31.05.16	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
Среднее	24,00	-	27,97	21,88	6,09	68,96	67,91	1,06	7,00	5,00	-	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,72	-	0,49	-	-	0,49
Итого	192,00		223,76	175,04	48,72						0,00	57,63	0,00	0,00	58,91	0,00	58,91	0,00			3,95	0,00	0,00	3,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.16 06:00	27058,36	20080,05	7081,42	-	7249,94	-	948,12	-	-
	29.04.16 06:00	27058,36	20080,05	7081,42	-	7249,94	-	948,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °C = -0,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.