

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинская 113-3 / СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Общественный эд

Договор: 9896.038.1
 Строит.Адрес: Бабьинская 113-3
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ: график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: ВКП-7 № 207928
 Вычислитель: ВКП-7 № 207928
 Поддошт.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40
 Обдат.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40
 тр.-л. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32
 тр.-ш.рк. ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 32
 тр.подпитки(У5): расходомер: ПРЭМ 32
 расчетный алгоритм: зная: Q=M1*(Pi+PiM2+PiM3+PiM4+PiM5) лето: M1*(Pi+PiM2+PiM3+PiM4+PiM5)
 расчетный алгоритм: зная: Q=M1*(Pi+PiM2+PiM3+PiM4+PiM5) лето: M1*(Pi+PiM2+PiM3+PiM4+PiM5)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.=
 Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qтех.пот.=0,0923
 Договорные расходы (сп.сут.), т/сут.: Qот=88,32 Qвент.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016 Гвс.=36,96

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: КТСП-Н
 Термопреобр.: ТСП-Н
 Термопреобр.: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____

Тех. гр.С= 6,87

Дата	Ti	Tj	M1	M2	dM1	T1	T2	C	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM1	Учет ГВС (ТВ-2)			Учет отопления (ТВ-1)			Контрольные данные		Общие теплототр-е
																V3	V4	dVгвс	V3	V4	dVотопл	Qгвс.изл.	Qгвс.общ.	
24.04.16	24,00	-	158,69	138,84	19,85	66,80	47,04	19,76	7,00	5,00	2,75	19,85	-	-	-	66,78	-	1,33	-	-	-	-	-	4,07
25.04.16	24,00	-	156,41	139,29	17,12	65,99	46,92	19,07	7,00	5,00	2,86	17,12	-	-	-	65,89	-	1,13	-	-	-	-	-	3,79
26.04.16	24,00	-	157,39	141,05	16,34	67,03	47,90	19,13	7,00	5,00	2,70	16,34	-	-	-	66,96	-	1,09	-	-	-	-	-	3,80
27.04.16	24,00	-	157,26	141,45	15,81	65,88	47,37	18,51	7,00	5,00	2,62	15,81	-	-	-	65,83	-	1,04	-	-	-	-	-	3,66
28.04.16	24,00	-	157,77	141,37	16,40	66,44	47,72	18,72	7,00	5,00	2,69	16,40	-	-	-	66,38	-	1,09	-	-	-	-	-	3,74
29.04.16	24,00	-	158,03	141,73	16,30	66,62	47,69	18,93	7,00	5,00	2,69	16,30	-	-	-	66,57	-	1,09	-	-	-	-	-	3,77
30.04.16	24,00	-	159,03	141,60	17,43	66,97	47,95	19,02	7,00	5,00	2,70	17,43	-	-	-	66,92	-	1,17	-	-	-	-	-	3,86
01.05.16	24,00	-	152,05	136,65	15,40	66,88	47,77	19,11	7,00	5,00	2,61	15,40	-	-	-	66,81	-	1,03	-	-	-	-	-	3,64
02.05.16	24,00	-	138,76	124,46	14,30	66,72	46,86	19,86	7,00	5,00	2,48	14,30	-	-	-	66,66	-	0,95	-	-	-	-	-	3,43
03.05.16	24,00	-	141,89	124,41	17,48	66,93	47,51	19,42	7,00	5,00	2,42	17,48	-	-	-	66,85	-	1,17	-	-	-	-	-	3,59
04.05.16	24,00	-	141,80	126,34	15,46	67,31	47,82	19,49	7,00	5,00	2,46	15,46	-	-	-	67,22	-	1,04	-	-	-	-	-	3,50
05.05.16	24,00	-	142,31	127,14	15,17	66,35	47,28	19,07	7,00	5,00	2,43	15,17	-	-	-	66,30	-	1,01	-	-	-	-	-	3,43
06.05.16	24,00	-	133,12	118,98	14,14	67,18	51,56	15,62	7,00	5,00	1,86	14,14	-	-	-	67,14	-	0,95	-	-	-	-	-	2,81
Среднее	24,00	-	150,35	134,10	16,25	66,70	47,80	18,90	7,00	5,00	2,54	16,25	-	-	-	66,64	-	1,08	-	-	-	-	-	3,62
Итого	312,00	-	1954,51	1743,31	211,20	66,80	47,80	18,90	7,00	5,00	33,03	211,20	0,00	0,00	0,00	232,42	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	40490,62	38069,97	1661,80	-	1696,23	-	1090,27	-	-
	11.05.16 06:00	42819,57	37869,30	2791,11	-	2848,94	-	1112,53	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

6,87 °C = -1,45 Гкал;
 45,66 Гкал;
 232,42 куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать: потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Финанс «Энергосбыт»
 Управление информационного учета
 печать: энергосбыта
 Управление учета
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 01 ИЮН 2016