

Абонент: ЖКС2 Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-3 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источники: Обуховский эд

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2016
 Договор: 9895.038.1
 Строит.Адрес: Бабушкина 113-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УТЭ:
 Рассматривать совместно с УТЭ: график: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207928
 Поддош.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40
 Обрат.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40
 Тр.дк. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.цирку. ГВС(М4): расходомер:
 Тр.подпитки(У5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot k \cdot (t3 - t4) \cdot n$ лето: $M1 \cdot (t1 - t2) \cdot n \cdot (t3 - t4) \cdot n$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qтех.сп=0,0923
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016 Gтвс.пот.=0 Gтвс.=36,96

Дата	Ti		M1, M2		dM		T1, T2		C		T2, T3		C		Qотопл		M3, M4		dM		V3, V4		dV		T3, T4		Qтех.общ.		Общие теплотопгре	
	час	сут	Т	Т	Т	Т	С	С	С	С	С	С	С	С	С	Гкал	Гкал	Т	Т	Т	Т	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Q общ.
07.05.16	24,00	-	119,95	106,58	13,37	69,04	65,12	3,92	7,00	5,00	0,42	13,37	7,00	5,00	0,42	13,88	-	68,94	-	68,94	-	13,88	-	0,92	-	0,92	-	0,92	-	1,35
08.05.16	24,00	-	120,64	106,52	14,12	69,09	65,13	3,96	7,00	5,00	0,43	14,12	7,00	5,00	0,43	14,62	-	68,99	-	68,99	-	14,62	-	0,97	-	0,97	-	1,06	-	1,40
09.05.16	24,00	-	121,33	105,91	15,42	69,00	65,09	3,91	7,00	5,00	0,42	15,42	7,00	5,00	0,42	15,93	-	68,89	-	68,89	-	15,93	-	1,06	-	1,06	-	1,34	-	1,48
10.05.16	24,00	-	119,99	106,92	13,07	69,49	65,48	4,01	7,00	5,00	0,43	13,07	7,00	5,00	0,43	13,57	-	69,41	-	69,41	-	13,57	-	0,91	-	0,91	-	1,01	-	1,45
11.05.16	24,00	-	118,99	104,34	14,65	69,20	65,24	3,96	7,00	5,00	0,45	14,65	7,00	5,00	0,45	15,13	-	69,28	-	69,28	-	15,13	-	1,00	-	1,00	-	1,45	-	1,45
12.05.16	24,00	-	126,58	112,06	14,52	69,40	65,43	3,97	7,00	5,00	0,44	14,52	7,00	5,00	0,44	16,23	-	69,31	-	69,31	-	16,23	-	1,08	-	1,08	-	1,52	-	1,52
13.05.16	24,00	-	126,88	112,46	14,42	69,25	65,49	3,76	7,00	5,00	0,44	14,42	7,00	5,00	0,44	16,28	-	69,16	-	69,16	-	16,28	-	1,13	-	1,13	-	1,55	-	1,55
14.05.16	24,00	-	128,21	111,93	16,28	69,27	65,39	3,88	7,00	5,00	0,44	16,28	7,00	5,00	0,44	17,86	-	69,07	-	69,07	-	17,86	-	0,98	-	0,98	-	1,43	-	1,43
15.05.16	24,00	-	125,57	111,34	14,23	69,17	65,26	3,91	7,00	5,00	0,44	14,23	7,00	5,00	0,44	16,80	-	69,15	-	69,15	-	16,80	-	1,07	-	1,07	-	1,51	-	1,51
16.05.16	24,00	-	125,16	109,68	15,48	69,27	65,35	3,92	7,00	5,00	0,44	15,48	7,00	5,00	0,44	16,08	-	69,45	-	69,45	-	16,08	-	0,94	-	0,94	-	1,39	-	1,39
17.05.16	24,00	-	123,95	110,39	13,56	69,53	65,55	3,98	7,00	5,00	0,45	13,56	7,00	5,00	0,45	14,11	-	69,45	-	69,45	-	14,11	-	0,92	-	0,92	-	1,37	-	1,37
18.05.16	24,00	-	124,06	110,75	13,31	69,55	65,57	3,98	7,00	5,00	0,44	13,31	7,00	5,00	0,44	13,88	-	69,45	-	69,45	-	13,88	-	0,96	-	0,96	-	1,40	-	1,40
19.05.16	24,00	-	123,53	109,62	13,91	69,08	65,14	3,94	7,00	5,00	0,45	13,91	7,00	5,00	0,45	14,77	-	69,01	-	69,01	-	14,77	-	1,26	-	1,26	-	1,70	-	1,70
20.05.16	24,00	-	123,64	109,42	14,22	69,11	65,09	4,02	7,00	5,00	0,44	14,22	7,00	5,00	0,44	18,78	-	69,34	-	69,34	-	18,78	-	1,01	-	1,01	-	1,45	-	1,45
21.05.16	24,00	-	127,31	109,18	18,13	69,43	65,47	3,96	7,00	5,00	0,44	18,13	7,00	5,00	0,44	15,21	-	69,19	-	69,19	-	15,21	-	1,01	-	1,01	-	1,45	-	1,45
22.05.16	24,00	-	123,21	108,63	14,58	69,55	65,56	3,99	7,00	5,00	0,44	14,58	7,00	5,00	0,44	14,64	-	69,46	-	69,46	-	14,64	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Среднее	24,00	-	123,93	109,29	14,64	69,28	65,33	3,95	7,00	5,00	0,44	14,64	7,00	5,00	0,44	17,22	-	69,19	-	69,19	-	17,22	-	1,01	-	1,01	-	1,45	-	1,45
Итого	408,00	-	2106,74	1857,85	248,89	7,45	248,89	0,00	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	24,67	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(М3)	V4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тр.об. ч
	11.05.16 06:00	42919,57	37969,30	2791,11	-	2848,84	-	1112,53	-	-
	24.05.16 07:00	44556,62	39412,80	3663,43	-	3638,31	-	1391,71	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 12,61 °С = -3,14 Гкал;
 Период превышения T2: Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 21,53 Гкал;
 Период превышения T3: Итого по приборам учета: 258,57 куб.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 с учетом корректировок

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 ГРУППЫ «ТЭК СПб»
 Филиал «Печать энергосбыта»
 Управление приборного учета
 Отдел обслуживания КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 01 ИЮН 2016 г.