Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	109,60	81,13	28,47	66,57	40,95	25,62	7,00	5,00	2,12	27,73	-	-	28,31	-	28,31	-	66,83	-	1,86			3,98
25.04.16	24,00	-	108,24	81,33	26,91	65,73	41,09	24,64	7,00	5,00	2,05	26,20	-	-	26,73	-	26,73	-	65,72	-	1,72			3,77
26.04.16	24,00	-	106,50	82,59	23,91	66,76	42,08	24,68	7,00	5,00	2,09	23,20	-	-	23,70	-	23,70	-	66,83	-	1,55			3,64
27.04.16	24,00	-	107,16	82,93	24,23	65,61	41,92	23,69	7,00	5,00	2,00	23,63	-	-	24,12	-	24,12	-	65,85	-	1,56			3,56
28.04.16	24,00	-	108,62	82,98	25,64	66,12	42,15	23,97	7,00	5,00	2,03	24,98	-	-	25,49	-	25,49	-	66,29	-	1,66			3,69
29.04.16	24,00	-	105,80	83,21	22,59	66,34	42,12	24,22	7,00	5,00	2,06	21,92	-	-	22,37	-	22,37	-	66,51	-	1,46			3,51
30.04.16	24,00	-	108,88	82,89	25,99	66,64	42,05	24,59	7,00	5,00	2,08	25,38	-	-	25,90	-	25,90	-	66,84	-	1,70			3,77
01.05.16	24,00	-	102,45	80,50	21,95	66,60	42,09	24,51	7,00	5,00	2,01	21,28	-	-	21,74	-	21,74	-	66,67	-	1,42			3,43
02.05.16	24,00	-	95,05	72,91	22,14	66,39	41,06	25,33	7,00	5,00	1,88	21,62	-	-	22,07	-	22,07	-	66,54	-	1,44			3,32
03.05.16	24,00	-	97,53	72,94	24,59	66,65	41,76	24,89	7,00	5,00	1,85	23,97	-	-	24,46	-	24,46	-	66,78	-	1,60			3,45
04.05.16	24,00	-	96,73	73,97	22,76	67,02	42,46	24,56	7,00	5,00	1,86	22,12	-	-	22,56	-	22,56	-	66,91	-	1,48			3,34
05.05.16	24,00	-	96,78	74,39	22,39	66,06	42,03	24,03	7,00	5,00	1,82	21,72	-	-	22,17	-	22,17	-	66,38	-	1,44			3,27
06.05.16	24,00	-	91,79	69,70	22,09	66,80	52,11	14,69	7,00	5,00	1,06	21,58	-	-	22,03	-	22,03	-	67,16	-	1,45			2,51
Среднее	24,00	-	102,70	78,57	24,13	66,41	42,61	23,80	7,00	5,00	1,91	23,49	-	-	23,97	-	23,97	-	66,56	-	1,56	-	-	3,48
Итого	312,00		1335,13	1021,47	313,66						24,89	305,33	0,00	0,00	311,65	0,00	311,65	0,00			20,34	0,00	0,00	45,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	9203,88	6853,51	2123,11	-	2179,01	-	396,01	-	
	11.05.16 05:00	10850,47	8108,22	2505,82	-	2569,77	-	446,27	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **311,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

Диспетчер.
дог. отнош.