

Абонент: ЖКСЗ Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Индрахит Монтаж"  
 Источник: Обуховский эзд

Узел учета: ТЦ-1 СЦО-ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Телефон:  
 Договор: 9977 038.1  
 Строит.Адрес: Бабушкина 115-1  
 Телефон: (812) 313-47-06

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 219451  
 Поддош.тр.(M1):  
 Обратн.тр.(M2):  
 тр.-д. ГВС(M3):  
 тр.цирк. ГВС(M4):  
 тр.подпитки(У5):  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(P1-LAB)\*M2\*(P2-LAB)  
 расчетный алгоритм: лето: Q=M1\*(P1-LAB)\*M2\*(P2-LAB)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:  
 фактического потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: КТСП-Н  
 Термопреобр.: \_\_\_\_\_

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Дата	Ти час	НС	M1		M2		M3		M4		dM	V3		V4		V5		T3		T4		Qтепл.общ.		Qтепл.контр.	
			Т	С	Т	С	Т	С	Т	С		Т	С	м.куб	м.куб	м.куб	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
07.05.16	24.00	-	81,06	19,17	68,73	68,50	0,23	7,00	5,00	0,00	18,83	-	19,27	-	19,27	-	19,27	-	68,81	-	68,81	-	1,30	-	1,30
08.05.16	24.00	-	82,24	20,37	68,73	68,54	0,23	7,00	5,00	0,00	20,20	-	20,64	-	20,64	-	20,64	-	68,86	-	68,86	-	1,39	-	1,39
09.05.16	24.00	-	83,68	22,21	68,73	68,52	0,21	7,00	5,00	0,00	22,02	-	22,50	-	22,50	-	22,50	-	68,80	-	68,80	-	1,52	-	1,52
10.05.16	24.00	-	70,35	17,25	69,13	68,88	0,25	7,00	5,00	0,00	16,99	-	17,37	-	17,37	-	17,37	-	69,31	-	69,31	-	1,18	-	1,18
11.05.16	24.00	-	82,20	21,99	69,09	68,82	0,27	7,00	5,00	0,00	21,73	-	22,24	-	22,24	-	22,24	-	69,24	-	69,24	-	1,51	-	1,51
12.05.16	24.00	-	87,34	22,32	68,88	68,65	0,23	7,00	5,00	0,00	22,07	-	22,56	-	22,56	-	22,56	-	68,99	-	68,99	-	1,52	-	1,52
13.05.16	24.00	-	86,35	21,27	69,11	68,89	0,22	7,00	5,00	0,00	21,02	-	21,48	-	21,48	-	21,48	-	69,21	-	69,21	-	1,46	-	1,46
14.05.16	24.00	-	86,13	21,10	68,91	68,68	0,23	7,00	5,00	0,00	20,79	-	21,27	-	21,27	-	21,27	-	69,05	-	69,05	-	1,44	-	1,44
15.05.16	24.00	-	85,69	20,86	68,98	68,75	0,23	7,00	5,00	0,00	22,67	-	23,18	-	23,18	-	23,18	-	69,10	-	69,10	-	1,57	-	1,57
16.05.16	24.00	-	85,88	21,58	68,95	68,75	0,20	7,00	5,00	0,00	21,36	-	21,83	-	21,83	-	21,83	-	68,96	-	68,96	-	1,42	-	1,42
17.05.16	24.00	-	85,88	21,58	68,95	68,75	0,20	7,00	5,00	0,00	21,36	-	21,83	-	21,83	-	21,83	-	68,96	-	68,96	-	1,47	-	1,47
18.05.16	24.00	-	86,41	21,94	69,22	68,98	0,24	7,00	5,00	0,00	21,76	-	22,26	-	22,26	-	22,26	-	69,35	-	69,35	-	1,51	-	1,51
19.05.16	24.00	-	86,84	22,13	69,23	69,02	0,21	7,00	5,00	0,00	21,95	-	22,41	-	22,41	-	22,41	-	69,33	-	69,33	-	1,52	-	1,52
20.05.16	24.00	-	86,25	22,09	68,71	68,51	0,20	7,00	5,00	0,00	21,94	-	22,42	-	22,42	-	22,42	-	68,81	-	68,81	-	1,51	-	1,51
21.05.16	24.00	-	84,57	20,26	68,82	68,63	0,19	7,00	5,00	0,00	20,11	-	20,55	-	20,55	-	20,55	-	68,85	-	68,85	-	1,39	-	1,39
22.05.16	24.00	-	88,83	24,51	69,06	68,84	0,22	7,00	5,00	0,00	24,43	-	24,96	-	24,96	-	24,96	-	69,18	-	69,18	-	1,69	-	1,69
23.05.16	24.00	-	84,19	20,11	69,24	69,00	0,24	7,00	5,00	0,00	19,97	-	20,42	-	20,42	-	20,42	-	69,36	-	69,36	-	1,39	-	1,39
Среднее	24,00	-	84,46	21,30	68,97	68,74	0,23	7,00	5,00	0,00	21,08	-	21,55	-	21,55	-	21,55	-	69,07	-	69,07	-	1,46	-	1,46
Итого	408,00	-	1435,83	1073,74	362,09	358,43	0,00	358,43	0,00	358,43	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00	24,77	0,00	24,77	0,00	24,77	0,00	24,77	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	11.05.16 05:00	10850,47	8108,22	2505,82	-	2589,77	-	446,27	-	-
	24.05.16 10:00	11987,54	8958,69	2785,68	-	2859,54	-	466,28	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок с учетом прибора учета:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

12,61 °C =  
 -4,52 Гкал;  
 20,25 Гкал;  
 366,40 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО "Индрахит Монтаж" ДЛЮОТЧЕТОВ

ГУИ "ТЭК СПб"  
 Финансирование энергосбыта  
 Управляющая компания  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 01 ИЮН 2016