Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,24211 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31547
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07676
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	99,66	54,92	44,74	68,86	68,47	0,39	7,00	5,00	0,00	44,55	-	-	45,52	-	45,52	-	68,81	-	3,07			3,07
08.05.16	24,00	-	98,94	54,97	43,97	68,91	68,52	0,39	7,00	5,00	0,00	43,84	-	-	44,80	-	44,80	-	68,84	-	3,02			3,02
09.05.16	24,00	-	100,50	54,78	45,72	68,83	68,44	0,39	7,00	5,00	0,00	45,44	-	-	46,44	-	46,44	-	68,76	-	3,13			3,13
10.05.16	24,00	-	100,37	55,24	45,13	69,31	68,91	0,40	7,00	5,00	0,00	44,89	-	-	45,85	-	45,85	-	69,27	-	3,11			3,11
11.05.16	24,00	-	98,25	53,92	44,33	69,19	68,76	0,43	7,00	5,00	0,00	43,94	-	-	44,88	-	44,88	-	69,13	-	3,04			3,04
12.05.16	24,00	-	103,99	57,86	46,13	69,01	68,61	0,40	7,00	5,00	0,00	45,66	-	-	46,62	-	46,62	-	68,95	-	3,15			3,15
13.05.16	24,00	-	102,69	57,98	44,71	69,21	68,82	0,39	7,00	5,00	0,00	44,27	-	-	45,24	-	45,24	-	69,15	-	3,06			3,06
14.05.16	24,00	-	102,84	57,94	44,90	69,09	68,69	0,40	7,00	5,00	0,00	44,61	-	-	45,58	-	45,58	-	69,03	-	3,08			3,08
15.05.16	24,00	-	103,49	57,93	45,56	69,06	68,68	0,38	7,00	5,00	0,00	45,34	-	-	46,32	-	46,32	-	68,99	-	3,13			3,13
16.05.16	24,00	-	103,21	57,73	45,48	68,98	68,59	0,39	7,00	5,00	0,00	45,48	-	-	46,45	-	46,45	-	68,91	-	3,14			3,14
17.05.16	24,00	-	101,34	57,35	43,99	69,06	68,67	0,39	7,00	5,00	0,00	44,14	-	-	45,13	-	45,13	-	68,98	-	3,05			3,05
18.05.16	24,00	-	102,39	57,59	44,80	69,32	68,92	0,40	7,00	5,00	0,00	44,95	-	-	45,95	-	45,95	-	69,25	-	3,11			3,11
19.05.16	24,00	-	102,62	57,67	44,95	69,33	68,94	0,39	7,00	5,00	0,00	45,05	-	-	46,08	-	46,08	-	69,26	-	3,12			3,12
20.05.16	24,00	-	100,24	57,35	42,89	68,85	68,45	0,40	7,00	5,00	0,00	42,91	-	-	43,82	-	43,82	-	68,79	-	2,95			2,95
21.05.16	24,00	-	101,61	57,28	44,33	68,91	68,50	0,41	7,00	5,00	0,00	44,20	-	-	45,16	-	45,16	-	68,84	-	3,04			3,04
22.05.16	24,00	-	103,26	57,43	45,83	69,23	68,81	0,42	7,00	5,00	0,00	45,69	-	-	46,68	-	46,68	-	69,17	-	3,16			3,16
23.05.16	24,00	-	102,10	56,99	45,11	69,32	68,92	0,40	7,00	5,00	0,00	44,91	-	-	45,87	-	45,87	-	69,26	-	3,11			3,11
Среднее	24,00	-	101,62	56,76	44,86	69,09	68,69	0,40	7,00	5,00	-	44,70	-	-	45,67	-	45,67	-	69,02	-	3,09	-	-	3,09
Итого	408,00		1727,50	964,93	762,57						0,00	759,87	0,00	0,00	776,39	0,00	776,39	0,00			52,46	0,00	0,00	52,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 05:00	40352,75	21567,97	18710,92	-	19146,43	-	1813,40	-	-
	24.05.16 06:00	41686,24	22316,74	19293,78	-	19741,96	-	1864,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -9,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **776,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016

«____» _____ г.