Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319028-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319028 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	50,45	50,20	0,25	63,01	36,88	26,13	4,86	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
25.04.16	24,00	-	50,32	50,08	0,25	63,75	37,18	26,57	4,83	4,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
26.04.16	24,00	-	60,53	60,35	0,18	64,79	46,70	18,09	5,12	4,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
27.04.16	24,00	-	50,69	50,63	0,06	72,16	59,62	12,54	4,73	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,63
28.04.16	24,00	-	19,83	19,79	0,04	43,25	39,10	4,15	4,37	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,08
29.04.16	24,00	-	27,44	27,44	0,01	44,72	40,70	4,02	4,34	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,11
30.04.16	24,00	-	51,82	51,82	0,00	63,51	37,95	25,56	4,92	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
01.05.16	24,00	-	51,78	51,78	0,00	64,04	38,39	25,65	4,92	4,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
02.05.16	24,00	-	47,51	47,51	0,00	63,48	37,54	25,94	4,81	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,23
03.05.16	24,00	-	41,25	41,25	0,00	61,82	35,85	25,97	4,65	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
04.05.16	24,00	-	42,13	42,13	0,00	63,21	37,13	26,08	4,69	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,10
05.05.16	24,00	-	21,73	21,72	0,01	46,34	38,10	8,24	4,09	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,18
06.05.16	24,00	-	49,62	49,62	0,00	65,50	39,85	25,65	4,72	4,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
07.05.16	23,93	-	28,30	28,18	0,12	57,48	34,09	23,39	2,93	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,67
08.05.16	24,00	-	0,50	0,00	0,50	24,48	19,84	4,64	1,19	1,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	17,82	0,48	1,20	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,10	17,39	0,71	1,21	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	34,94	34,85	0,08	52,82	36,13	16,69	3,98	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,74
Итого	407,93		593,92	592,51	1,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	12,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27.01.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» МАЙ 2016 г.