Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319095
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319095-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	112,68	112,68	0,00	63,09	39,45	23,64	5,21	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
25.04.16	24,00	-	112,39	112,39	0,00	63,82	39,74	24,08	5,18	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
26.04.16	24,00	-	81,87	81,87	0,00	55,45	37,97	17,48	3,87	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
27.04.16	24,00	-	25,90	25,97	-0,07	32,57	24,74	7,83	1,91	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,20
28.04.16	24,00	-	44,15	44,15	0,00	49,13	40,12	9,01	4,69	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,40
29.04.16	23,95	-	60,89	60,87	0,02	51,74	41,95	9,79	4,66	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,60
30.04.16	24,00	-	114,94	114,94	0,00	63,59	40,37	23,22	5,25	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
01.05.16	24,00	-	114,80	114,80	0,00	64,12	40,84	23,28	5,25	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
02.05.16	24,00	-	105,33	105,33	0,00	63,58	40,06	23,52	5,15	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
03.05.16	24,00	-	91,43	91,43	0,00	61,92	38,24	23,68	4,98	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
04.05.16	24,00	-	93,62	93,62	0,00	63,31	39,45	23,86	5,02	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
05.05.16	24,00	-	48,39	48,39	0,00	49,98	39,15	10,83	4,42	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,52
06.05.16	24,00	-	110,24	110,24	0,00	65,60	41,93	23,67	5,06	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
07.05.16	24,00	-	61,31	61,32	0,00	49,03	40,84	8,19	3,26	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,50
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,19	22,98	-1,79	1,50	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,55	19,63	-0,08	1,51	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,08	19,07	0,01	1,52	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	69,29	69,29	0,00	50,40	35,68	14,72	4,03	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40
Итого	407,95		1177,95	1178,01	-0,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	23,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 17:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 26 МАЙ 2016 г.