Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205767
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205767-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	70,43	70,43	0,00	64,43	38,78	25,65	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
25.04.16	24,00	-	68,63	68,63	0,00	63,78	38,51	25,27	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
26.04.16	24,00	-	69,33	69,33	0,00	64,67	39,17	25,50	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
27.04.16	24,00	-	71,40	71,40	0,00	63,61	39,42	24,19	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
28.04.16	24,00	-	74,33	74,33	0,00	64,10	40,43	23,67	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
29.04.16	24,00	-	75,22	75,22	0,00	64,30	40,55	23,75	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
30.04.16	24,00	-	77,75	77,75	0,00	64,51	41,26	23,25	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
01.05.16	24,00	-	74,00	74,00	0,00	64,47	41,05	23,42	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
02.05.16	24,00	-	66,70	66,70	0,00	63,96	39,88	24,08	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
03.05.16	24,00	-	66,98	66,98	0,00	64,31	40,53	23,78	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
04.05.16	24,00	-	68,50	68,50	0,00	64,78	41,41	23,37	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
05.05.16	24,00	-	73,61	73,61	0,00	63,21	42,12	21,09	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
06.05.16	24,00	-	35,15	35,15	0,00	62,47	42,15	20,32	7,00	5,00	0,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,71
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,50	30,13	-2,63	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,83	29,54	-2,71	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,72	28,81	-3,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,04	29,30	-3,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	52,47	52,47	-	55,22	37,83	17,39	7,00	5,00	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
Итого	408,00		892,03	892,03	0,00						21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 05:00	8252,35	8252,18	0,00	-	0,00	-	273,83	-	-
	11.05.16 05:00	9132,50	9132,33	0,00	-	0,00	-	294,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ В ФИЛИАЛ "Энергосбыт"
Подпись представителя

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 26 МАЙ 2016 г.