

Абонент: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Васильевская 42-1 / ТЛЗ СЛО  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт-Монтаж"  
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2016  
 Договор: 9071.036.1  
 Строит.Адрес: Васильевская 42-1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:  
 Узел учета: ТЛЗ СЛО  
 Код УУТЗ:  
 Рассчитывать совместно с УУТЗ:  
 градик: 150/70

Тех. гр. С = 2,34

Вычислитель: ВК7-7 № 207775  
 Подпись: (подпись)  
 Оборот: (подпись)  
 Тр.ц. (подпись)  
 Тр.подписчик(ы): (подпись)

Расходомер:  
 расходомер:  
 расходомер:  
 расходомер:

Счетчик:  
 Счетчик:  
 Счетчик:  
 Счетчик:

Расчетный алгоритм: Эмк:  $Q = M1 \cdot (t1 - t2) \cdot K$   
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Гкал/сут:  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Часовые и сумм. архивы в файлах: ВК7-207775-ч(с)-0516.txt  
 Режим (смена): 3001

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотопотреб.				
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dvгвс	Учглп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс кал.	Qгвс кал.						
24.04.16	24.00	-	111,38	111,38	0,00	65,40	44,10	21,30	7,00	5,00	2,37	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,37	Кал.	2,37
25.04.16	24.00	-	111,00	111,00	0,00	64,75	44,09	20,66	7,00	5,00	2,30	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,30	Кал.	2,30
26.04.16	24.00	-	111,60	111,60	0,00	65,64	44,77	20,87	7,00	5,00	2,33	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,33	Кал.	2,33
27.04.16	24.00	-	112,13	112,13	0,00	64,53	44,54	19,99	7,00	5,00	2,24	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,24	Кал.	2,24
28.04.16	24.00	-	114,19	114,19	0,00	64,98	45,28	19,70	7,00	5,00	2,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,25	Кал.	2,25
29.04.16	24.00	-	116,43	116,43	0,00	65,19	45,96	19,23	7,00	5,00	2,24	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,24	Кал.	2,24
30.04.16	24.00	-	116,44	116,44	0,00	65,41	46,72	18,88	7,00	5,00	2,18	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,18	Кал.	2,18
01.05.16	24.00	-	112,23	112,23	0,00	65,44	46,72	18,72	7,00	5,00	2,10	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,10	Кал.	2,10
02.05.16	24.00	-	102,17	102,17	0,00	65,04	45,68	19,36	7,00	5,00	1,98	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,98	Кал.	1,98
03.05.16	24.00	-	102,69	102,69	0,00	65,34	46,31	19,03	7,00	5,00	1,95	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,95	Кал.	1,95
04.05.16	24.00	-	104,98	104,98	0,00	65,80	47,26	18,54	7,00	5,00	1,95	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,95	Кал.	1,95
05.05.16	24.00	-	112,00	112,00	0,00	64,08	47,83	16,25	7,00	5,00	1,82	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,82	Кал.	1,82
06.05.16	24.00	-	52,78	52,78	0,00	63,33	47,84	15,49	7,00	5,00	0,82	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,82	Кал.	0,82
07.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	29,62	30,58	-0,96	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	Кал.	0,00
08.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	29,22	30,29	-1,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	Кал.	0,00
09.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	29,34	30,33	-0,99	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	Кал.	0,00
10.05.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	29,35	30,28	-0,93	7,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	Кал.	0,00
Среднее	24,00	-	81,18	81,18	-	56,62	42,27	14,35	7,00	5,00	1,56	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,56	Кал.	1,56
Итого	408,00	-	1380,02	1380,02	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	26,53	Кал.	26,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 24.04.16 05:00 M1(T) 17997,82 M2(T) 17814,02 M3(T) 0,00 M4(T) 0,00 V3(K3) 552,57 V4(K3) 525,27 Q СЛО (Гкал) 578,71 Q ГВС (Гкал) - Твоб, ч -

11.05.16 05:00 M1(T) 19399,10 M2(T) 19175,30 M3(T) 0,00 M4(T) 0,00 V3(K3) 578,71 V4(K3) 578,71 Q СЛО (Гкал) - Q ГВС (Гкал) - Твоб, ч -

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объект: тепловый пункт, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения L2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

2,34 C = 0,00 Гкал;  
 с учетом корректировок 26,53 Гкал;  
 с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 (подпись)

ООО «Инфракилт-Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**  
 ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергообъект-Ревбелит»  
 Управление энергетического учета  
 Отдел учета и контроля КУУТЗ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 « 26 МАЯ 2016 »