Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207802
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207802-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 2,34
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,945 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	79,03	79,03	0,00	65,70	42,46	23,24	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
25.04.16	24,00	-	79,07	79,07	0,00	65,03	42,43	22,60	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
26.04.16	24,00	-	79,39	79,39	0,00	65,97	43,15	22,82	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
27.04.16	24,00	-	79,62	79,62	0,00	64,88	42,96	21,92	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
28.04.16	24,00	-	80,76	80,76	0,00	65,34	43,47	21,87	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
29.04.16	24,00	-	81,44	81,44	0,00	65,54	43,62	21,92	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
30.04.16	24,00	-	81,55	81,55	0,00	65,75	43,78	21,97	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
01.05.16	24,00	-	78,56	78,56	0,00	65,77	43,69	22,08	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
02.05.16	24,00	-	71,60	71,60	0,00	65,39	42,77	22,62	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
03.05.16	24,00	-	72,10	72,10	0,00	65,69	43,50	22,19	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
04.05.16	24,00	-	73,83	73,83	0,00	66,13	44,12	22,01	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
05.05.16	24,00	-	31,62	31,62	0,00	63,96	43,56	20,40	7,00	5,00	0,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,65
06.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,50	26,47	-1,97	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,82	25,11	-2,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,17	24,22	-2,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,26	24,32	-2,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,50	24,45	-1,95	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	52,27	52,27	-	52,91	37,89	15,02	7,00	5,00	1,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16
Итого	408,00		888,57	888,57	0,00						19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.04.16 04:00	11206,51	11126,34	0,00	-	0,00	-	361,59	-	-
11.05.16 04:00	12085,14	12004,97	0,00	-	0,00	-	381,11	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 26 МАЙ 2016 г.