Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206429
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206429-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,276687 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=83,006 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1, т | М2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | М3, т | М4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.04.16 | 24,00 | - | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 65,44 | 43,31 | 22,13 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,82 |
| 25.04.16 | 24,00 | - | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 65,45 | 43,36 | 22,09 | 7,00 | 5,00 | 1,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,81 |
| 26.04.16 | 24,00 | - | 82,59 | 82,59 | 0,00 | 65,08 | 43,53 | 21,55 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,78 |
| 27.04.16 | 24,00 | - | 83,07 | 83,07 | 0,00 | 64,70 | 43,73 | 20,97 | 7,00 | 5,00 | 1,74 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,74 |
| 28.04.16 | 24,00 | - | 83,39 | 83,39 | 0,00 | 65,02 | 43,92 | 21,10 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,76 |
| 29.04.16 | 24,00 | - | 83,79 | 83,79 | 0,00 | 65,31 | 44,40 | 20,91 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,75 |
| 30.04.16 | 24,00 | - | 83,78 | 83,78 | 0,00 | 65,41 | 44,59 | 20,82 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,75 |
| 01.05.16 | 24,00 | - | 83,16 | 83,16 | 0,00 | 65,81 | 44,58 | 21,23 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,77 |
| 02.05.16 | 24,00 | - | 73,62 | 73,62 | 0,00 | 65,04 | 43,45 | 21,59 | 7,00 | 5,00 | 1,59 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,59 |
| 03.05.16 | 24,00 | - | 73,95 | 73,95 | 0,00 | 65,51 | 44,16 | 21,35 | 7,00 | 5,00 | 1,58 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,58 |
| 04.05.16 | 24,00 | - | 75,19 | 75,19 | 0,00 | 66,03 | 45,28 | 20,75 | 7,00 | 5,00 | 1,56 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,56 |
| 05.05.16 | 24,00 | - | 51,52 | 51,52 | 0,00 | 64,14 | 44,83 | 19,31 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,00 |
| 06.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,29 | 20,83 | 0,46 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 07.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 18,97 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 18,08 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 17,96 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 17,66 | 0,26 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 55,19 | 55,19 | - | 51,65 | 36,63 | 15,03 | 7,00 | 5,00 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,17 |
| Итого | 408,00 | | 938,16 | 938,16 | 0,00 | | | | | | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.16 04:00 | 16800,17 | 16796,30 | 0,00 | - | 0,00 | - | 485,36 | - | - |
| | 11.05.16 04:00 | 17707,55 | 17703,68 | 0,00 | - | 0,00 | - | 504,58 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 26 МАЙ 2016 г.