Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206496
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206496-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142992 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,898 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	84,42	84,42	0,00	65,66	42,98	22,68	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
25.04.16	24,00	-	84,37	84,37	0,00	65,01	42,86	22,15	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
26.04.16	24,00	-	84,93	84,93	0,00	65,90	43,63	22,27	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
27.04.16	24,00	-	85,17	85,17	0,00	64,81	42,79	22,02	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
28.04.16	24,00	-	85,58	85,58	0,00	65,28	42,75	22,53	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
29.04.16	24,00	-	85,82	85,82	0,00	65,51	42,99	22,52	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
30.04.16	24,00	-	85,86	85,86	0,00	65,73	43,22	22,51	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
01.05.16	24,00	-	82,75	82,75	0,00	65,77	43,10	22,67	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
02.05.16	24,00	-	75,37	75,37	0,00	65,38	42,16	23,22	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
03.05.16	24,00	-	75,84	75,84	0,00	65,69	42,85	22,84	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
04.05.16	24,00	-	77,64	77,64	0,00	66,13	43,54	22,59	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
05.05.16	24,00	-	37,17	37,17	0,00	64,04	44,63	19,41	7,00	5,00	0,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,72
06.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,96	26,50	-2,54	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
07.05.16	24,00	-	0,20	0,00	0,20	22,98	23,74	-0,76	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,01
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,52	22,92	-2,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,28	22,77	-2,49	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,40	0,00	0,40	21,21	23,41	-2,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,01
Среднее	24,00	-	55,62	55,58	0,04	52,58	37,46	15,12	7,00	5,00	1,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,25
Итого	408,00		945,52	944,92	0,60						21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	21,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта