Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9069.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208185
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208185-ч(с)-0516.txt
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,193487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=58,046 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.16 | 24,00 | - | 112,64 | 107,67 | 4,97 | 66,16 | 43,53 | 22,63 | 7,00 | 5,00 | 2,55 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,22 | | | 2,76 |
| 25.04.16 | 24,00 | - | 110,95 | 106,13 | 4,82 | 65,44 | 43,27 | 22,17 | 7,00 | 5,00 | 2,46 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,21 | | | 2,67 |
| 26.04.16 | 24,00 | - | 112,41 | 109,39 | 3,02 | 66,40 | 44,23 | 22,17 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,13 | | | 2,62 |
| 27.04.16 | 24,00 | - | 115,54 | 110,28 | 5,26 | 65,26 | 44,08 | 21,18 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,23 | | | 2,68 |
| 28.04.16 | 24,00 | - | 114,78 | 110,67 | 4,11 | 65,76 | 44,51 | 21,25 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,18 | | | 2,62 |
| 29.04.16 | 24,00 | - | 122,18 | 120,36 | 1,82 | 66,03 | 45,41 | 20,62 | 7,00 | 5,00 | 2,52 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,09 | | | 2,60 |
| 30.04.16 | 24,00 | - | 132,88 | 131,03 | 1,85 | 66,31 | 46,77 | 19,54 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,09 | | | 2,68 |
| 01.05.16 | 24,00 | - | 128,12 | 128,12 | 0,00 | 66,29 | 46,73 | 19,56 | 7,00 | 5,00 | 2,51 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,51 |
| 02.05.16 | 24,00 | - | 116,77 | 116,77 | 0,00 | 66,00 | 45,91 | 20,09 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,35 |
| 03.05.16 | 24,00 | - | 117,49 | 117,49 | 0,00 | 66,27 | 46,70 | 19,57 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,30 |
| 04.05.16 | 24,00 | - | 120,73 | 120,73 | 0,00 | 66,70 | 47,73 | 18,97 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,29 |
| 05.05.16 | 24,00 | - | 49,83 | 49,83 | 0,00 | 64,47 | 46,98 | 17,49 | 7,00 | 5,00 | 0,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,87 |
| 06.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 22,23 | -0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 07.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 19,24 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,40 | 0,10 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | 18,27 | 0,11 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.05.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 18,51 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 79,67 | 78,15 | 1,52 | 52,22 | 37,79 | 14,43 | 7,00 | 5,00 | 1,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | 1,70 |
| Итого | 408,00 | | 1354,32 | 1328,47 | 25,85 | | | | | | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 28,97 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.16 11:00 | 17692,25 | 17578,32 | 0,00 | - | 0,00 | - | 531,22 | - | - |
| | 11.05.16 01:00 | 18999,16 | 18861,51 | 0,00 | - | 0,00 | - | 559,03 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отделение эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«_____» 26 МАЙ 2016 г.