Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	61,40	61,40	0,00	64,31	38,25	26,06	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
25.04.16	24,00	-	44,79	44,79	0,00	64,17	38,91	25,26	7,00	5,00	1,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,13
26.04.16	24,00	-	14,10	14,10	0,00	69,79	35,67	34,12	7,00	5,00	0,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,48
27.04.16	24,00	-	28,37	28,47	-0,10	58,09	38,27	19,82	7,00	5,00	0,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,63
28.04.16	24,00	-	35,37	35,41	-0,04	60,10	37,30	22,80	7,00	5,00	0,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,86
29.04.16	24,00	-	61,25	61,25	0,00	64,11	38,41	25,70	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
30.04.16	24,00	-	61,15	61,15	0,00	64,59	38,91	25,68	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
01.05.16	24,00	-	55,97	55,97	0,00	64,13	38,17	25,96	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
02.05.16	24,00	-	48,26	48,26	0,00	62,45	36,25	26,20	7,00	5,00	1,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,26
03.05.16	24,00	-	49,44	49,44	0,00	63,85	37,44	26,41	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
04.05.16	24,00	-	30,45	30,48	-0,03	58,51	37,75	20,76	7,00	5,00	0,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,67
05.05.16	24,00	-	63,68	63,68	0,00	66,07	41,43	24,64	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
06.05.16	24,00	-	35,29	35,29	0,00	66,53	43,45	23,08	7,00	5,00	0,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,82
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,97	20,01	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,07	17,66	0,41	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,43	17,01	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,16	16,74	0,42	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	34,68	34,69	-0,01	52,90	33,63	19,28	7,00	5,00	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
Итого	408,00		589,52	589,69	-0,17						14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	14,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	10621,84	10505,09	0,00	-	0,00	-	376,39	-	-
	11.05.16 03:00	11206,15	11089,57	0,00	-	0,00	-	391,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта