Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8999.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 60 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	153,26	136,62	16,64	65,91	45,03	20,88	7,00	5,00	2,91	15,89	-	-	16,21	-	16,21	-	65,80	-	1,05			3,95
25.04.16	24,00	-	152,51	136,58	15,93	65,13	44,97	20,16	7,00	5,00	2,80	15,40	-	-	15,68	-	15,68	-	64,72	-	1,00			3,80
26.04.16	24,00	-	152,67	137,58	15,09	66,11	45,80	20,31	7,00	5,00	2,82	14,79	-	-	15,07	-	15,07	-	65,88	-	0,97			3,79
27.04.16	24,00	-	152,12	137,79	14,33	64,97	45,55	19,42	7,00	5,00	2,69	14,12	-	-	14,39	-	14,39	-	64,89	-	0,92			3,61
28.04.16	24,00	-	152,66	137,58	15,08	65,47	45,91	19,56	7,00	5,00	2,71	14,86	-	-	15,14	-	15,14	-	65,26	-	0,97			3,68
29.04.16	24,00	-	151,14	137,63	13,51	65,70	45,92	19,78	7,00	5,00	2,73	13,39	-	-	13,66	-	13,66	-	65,56	-	0,88			3,61
30.04.16	24,00	-	150,66	137,88	12,78	65,97	46,06	19,91	7,00	5,00	2,75	12,65	-	-	12,92	-	12,92	-	65,85	-	0,84			3,59
01.05.16	24,00	-	143,39	133,15	10,24	65,90	45,93	19,97	7,00	5,00	2,67	10,25	-	-	10,45	-	10,45	-	65,56	-	0,67			3,34
02.05.16	24,00	-	132,05	121,43	10,62	65,64	45,21	20,43	7,00	5,00	2,48	10,71	-	-	10,91	-	10,91	-	65,44	-	0,70			3,18
03.05.16	24,00	-	135,49	122,18	13,31	65,85	45,90	19,95	7,00	5,00	2,43	13,50	-	-	13,76	-	13,76	-	65,58	-	0,89			3,32
04.05.16	24,00	-	137,65	124,57	13,08	66,15	46,61	19,54	7,00	5,00	2,43	13,27	-	-	13,55	-	13,55	-	65,70	-	0,87			3,30
05.05.16	24,00	-	139,58	126,91	12,67	64,75	46,37	18,38	7,00	5,00	2,32	12,95	-	-	13,20	-	13,20	-	64,56	-	0,84			3,16
06.05.16	24,00	-	132,42	118,11	14,31	64,76	56,70	8,06	7,00	5,00	0,93	14,74	-	-	15,03	-	15,03	-	64,79	-	0,96			1,89
Среднее	24,00	-	145,05	131,39	13,66	65,56	46,61	18,95	7,00	5,00	2,51	13,58	-	-	13,84	-	13,84	-	65,35	-	0,89	-	-	3,40
Итого	312,00		1885,60	1708,01	177,59						32,67	176,52	0,00	0,00	179,97	0,00	179,97	0,00			11,54	0,00	0,00	44,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	49930,17	44675,17	5086,36	-	5199,66	-	1177,62	-	-
	11.05.16 03:00	52276,35	46790,27	5317,94	-	5435,78	-	1225,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,21 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,99** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **179,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта