Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0516.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	114,50	102,80	11,70	66,51	66,24	0,27	7,00	5,00	0,00	12,11	-	-	12,35	-	12,35	-	66,25	-	0,81			0,81
08.05.16	24,00	-	116,15	102,77	13,38	66,68	66,40	0,28	7,00	5,00	0,00	13,78	-	-	14,04	-	14,04	-	66,44	-	0,92			0,92
09.05.16	24,00	-	117,61	102,72	14,89	66,75	66,49	0,26	7,00	5,00	0,00	15,24	-	-	15,55	-	15,55	-	66,52	-	1,02			1,02
10.05.16	24,00	-	115,56	102,47	13,09	67,41	67,12	0,29	7,00	5,00	0,00	13,42	-	-	13,70	-	13,70	-	67,33	-	0,90			0,90
11.05.16	24,00	-	114,56	101,24	13,32	67,65	67,36	0,29	7,00	5,00	0,00	13,65	-	-	13,94	-	13,94	-	67,49	-	0,92			0,92
12.05.16	24,00	-	124,03	109,66	14,37	67,56	67,30	0,26	7,00	5,00	0,00	14,71	-	-	15,01	-	15,01	-	67,37	-	0,99			0,99
13.05.16	24,00	-	121,84	109,55	12,29	67,78	67,51	0,27	7,00	5,00	0,00	12,68	-	-	12,92	-	12,92	-	67,55	-	0,86			0,86
14.05.16	24,00	-	123,98	109,37	14,61	67,60	67,33	0,27	7,00	5,00	0,00	15,00	-	-	15,33	-	15,33	-	67,41	-	1,01			1,01
15.05.16	24,00	-	122,01	109,53	12,48	67,69	67,43	0,26	7,00	5,00	0,00	12,86	-	-	13,11	-	13,11	-	67,45	-	0,87			0,87
16.05.16	24,00	-	122,09	109,32	12,77	67,56	67,31	0,25	7,00	5,00	0,00	13,20	-	-	13,48	-	13,48	-	67,32	-	0,89			0,89
17.05.16	24,00	-	122,26	108,74	13,52	67,66	67,40	0,26	7,00	5,00	0,00	13,99	-	-	14,24	-	14,24	-	67,42	-	0,94			0,94
18.05.16	24,00	-	121,38	109,41	11,97	67,82	67,56	0,26	7,00	5,00	0,00	12,42	-	-	12,69	-	12,69	-	67,55	-	0,84			0,84
19.05.16	24,00	-	122,25	109,72	12,53	67,66	67,40	0,26	7,00	5,00	0,00	13,02	-	-	13,29	-	13,29	-	67,45	-	0,88			0,88
20.05.16	24,00	-	122,06	109,11	12,95	67,16	66,89	0,27	7,00	5,00	0,00	13,53	-	-	13,81	-	13,81	-	67,00	-	0,91			0,91
21.05.16	24,00	-	120,37	109,16	11,21	67,25	67,00	0,25	7,00	5,00	0,00	11,70	-	-	11,92	-	11,92	-	67,04	-	0,78			0,78
22.05.16	24,00	-	124,11	109,64	14,47	67,44	67,18	0,26	7,00	5,00	0,00	14,82	-	-	15,14	-	15,14	-	67,24	-	1,00			1,00
23.05.16	24,00	-	123,08	108,76	14,32	67,65	67,38	0,27	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,03	-	15,03	-	67,49	-	1,00			1,00
Среднее	24,00	-	120,46	107,29	13,17	67,40	67,14	0,27	7,00	5,00	-	13,58	-	-	13,86	-	13,86	-	67,20	-	0,91	-	-	0,91
Итого	408,00		2047,84	1823,97	223,87						0,00	230,87	0,00	0,00	235,55	0,00	235,55	0,00			15,52	0,00	0,00	15,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	52276,35	46790,27	5317,94	-	5435,78	-	1225,30		-
	24.05.16 03:00	53861,28	48204,90	5493,73	-	5615,16	-	1237,25		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **235,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.