Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	150,69	128,39	22,30	64,59	40,93	23,66	7,00	5,00	3,05	22,04	-	22,04	22,45	-	22,45	-	65,08	-	1,43			4,48
25.04.16	24,00	-	105,92	93,32	12,60	64,35	41,53	22,82	7,00	5,00	2,12	13,40	-	13,40	13,61	-	13,61	-	61,60	-	0,83			2,94
26.04.16	24,00	-	37,32	29,35	7,97	69,82	54,29	15,53	7,00	5,00	0,43	10,37	-	10,37	10,55	-	10,55	-	57,25	-	0,59			1,02
27.04.16	24,00	-	68,17	58,28	9,89	58,71	49,04	9,67	7,00	5,00	0,09	25,43	-	25,43	25,66	-	25,66	-	41,52	-	1,05			1,15
28.04.16	24,00	-	89,44	72,30	17,14	61,59	42,12	19,47	7,00	5,00	1,21	24,27	-	24,27	24,59	-	24,59	-	51,94	-	1,26			2,47
29.04.16	24,00	-	149,62	129,44	20,18	64,32	42,90	21,42	7,00	5,00	2,86	18,77	-	18,77	19,12	-	19,12	-	64,51	-	1,22			4,07
30.04.16	24,00	-	153,00	129,85	23,15	64,80	43,01	21,79	7,00	5,00	2,89	22,28	-	22,28	22,71	-	22,71	-	64,89	-	1,45			4,33
01.05.16	24,00	-	135,81	120,04	15,77	64,35	42,26	22,09	7,00	5,00	2,65	15,81	-	15,81	16,11	-	16,11	-	64,30	-	1,02			3,67
02.05.16	24,00	-	123,67	103,89	19,78	62,75	40,38	22,37	7,00	5,00	2,33	19,70	-	19,70	20,05	-	20,05	-	62,87	-	1,24			3,57
03.05.16	24,00	-	125,66	106,27	19,39	64,20	41,72	22,48	7,00	5,00	2,39	19,26	-	19,26	19,62	-	19,62	-	64,55	-	1,25			3,64
04.05.16	24,00	-	73,19	62,80	10,39	59,81	41,38	18,43	7,00	5,00	0,75	23,07	-	23,07	23,29	-	23,29	-	44,74	-	1,03			1,78
05.05.16	24,00	-	142,49	123,71	18,78	66,24	47,03	19,21	7,00	5,00	2,39	18,64	-	18,64	19,02	-	19,02	-	66,31	-	1,24			3,63
06.05.16	24,00	-	113,78	97,59	16,19	63,42	43,38	20,04	7,00	5,00	1,84	20,32	-	20,32	20,64	-	20,64	-	58,53	-	1,17	-	-	3,01
Среднее	24,00	-	112,98	96,56	16,43	63,77	43,84	19,92	7,00	5,00	1,92	19,49	-	19,49	19,80	-	19,80	-	59,08	-	1,14	-	-	3,06
Итого	312,00		1468,76	1255,23	213,53						24,99	253,36	0,00	253,36	257,42	0,00	257,42	0,00			14,77	0,00	0,00	39,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	38860,62	33682,53	5367,43	-	5490,02	-	1115,86	-	-
	11.05.16 04:00	41099,80	35644,78	5685,77	-	5813,99	-	1157,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °С = -1,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **257,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.