

Абонент: ЖКСД Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: За Невская котельная

Телефон:
 Договор: 9173.038.1
 Строит.Адрес: Бабушкина 61
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Часовые и суточные архивы в файлах: ВКП7-207819-ч(С)0516.бх

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207819
 Подводящ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40
 Тр.д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр.шир.ГВС(М4): расходомер:
 Тр.подпитки(У3): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термопреобр.: КТСПНН
 Термопреобр.: КТСПНН
 Термопреобр.: ТСПН
 Термопреобр.:
 Термопреобр.:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 11,69

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг.н. = Qтех.пот. = Qгвс.ср = 0,33326
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгвс.ср = 0,1005
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gотг.н. = 96,093
 Gгвс.ср = 40,2
 фактического потребления за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ti	Tj	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотери									
			М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	М5, Т	М6, Т	М7, Т	М8, Т	М9, Т	М10, Т	Qотопл Гкал	P2	P1	dT, С	T2, С	T1, С	ΔM(T)	M2(T)	M3(T)	Q ГВС (Гкал)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч			
07.05.16	24,00	-	174,85	158,77	16,08	70,22	70,10	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	17,05	17,05	-	17,05	17,42	17,42	-	17,42	-	17,42	-	1,20	1,20	1,20	1,20	
08.05.16	24,00	-	178,38	163,18	15,20	71,35	71,25	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	16,17	16,17	-	16,17	16,53	16,53	-	16,53	-	16,53	-	1,15	1,15	1,15	1,15	
09.05.16	24,00	-	183,05	166,08	16,97	71,51	71,41	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	17,87	17,87	-	17,87	18,28	18,28	-	18,28	-	18,28	-	1,28	1,28	1,28	1,28	
10.05.16	24,00	-	181,01	163,94	17,07	72,85	72,73	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	18,11	18,11	-	18,11	18,53	18,53	-	18,53	-	18,53	-	1,33	1,33	1,33	1,33	
11.05.16	24,00	-	168,74	151,95	16,79	72,09	72,00	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	17,65	17,65	-	17,65	18,05	18,05	-	18,05	-	18,05	-	1,27	1,27	1,27	1,27	
12.05.16	24,00	-	133,62	117,07	16,55	68,73	68,63	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	19,80	19,80	-	19,80	20,21	20,21	-	20,21	-	20,21	-	1,34	1,34	1,34	1,34	
13.05.16	24,00	-	115,31	98,78	16,53	67,77	67,57	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	18,48	18,48	-	18,48	18,89	18,89	-	18,89	-	18,89	-	1,26	1,26	1,26	1,26	
14.05.16	24,00	-	115,47	97,11	18,36	68,21	68,00	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	18,48	18,48	-	18,48	20,39	20,39	-	20,39	-	20,39	-	1,35	1,35	1,35	1,35	
15.05.16	24,00	-	117,89	98,05	19,84	67,34	67,10	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	19,97	19,97	-	19,97	20,39	20,39	-	20,39	-	20,39	-	1,26	1,26	1,26	1,26	
16.05.16	24,00	-	117,78	99,67	18,11	68,10	67,90	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	18,43	18,43	-	18,43	18,81	18,81	-	18,81	-	18,81	-	1,29	1,29	1,29	1,29	
17.05.16	24,00	-	114,40	98,71	18,69	67,79	67,61	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	18,98	18,98	-	18,98	19,39	19,39	-	19,39	-	19,39	-	1,19	1,19	1,19	1,19	
18.05.16	24,00	-	114,56	96,96	17,60	66,32	66,14	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	17,87	17,87	-	17,87	18,21	18,21	-	18,21	-	18,21	-	1,22	1,22	1,22	1,22	
19.05.16	24,00	-	114,87	96,67	18,20	66,32	66,13	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	18,35	18,35	-	18,35	18,72	18,72	-	18,72	-	18,72	-	1,22	1,22	1,22	1,22	
20.05.16	24,00	-	114,15	96,47	17,68	66,66	66,46	0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	18,07	18,07	-	18,07	18,44	18,44	-	18,44	-	18,44	-	1,21	1,21	1,21	1,21	
21.05.16	24,00	-	113,96	96,53	17,43	66,74	66,55	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	17,67	17,67	-	17,67	18,01	18,01	-	18,01	-	18,01	-	1,18	1,18	1,18	1,18	
22.05.16	24,00	-	115,36	96,18	19,18	66,42	66,21	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	19,37	19,37	-	19,37	19,76	19,76	-	19,76	-	19,76	-	1,29	1,29	1,29	1,29	
23.05.16	24,00	-	115,33	96,33	19,00	67,18	66,97	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	19,02	19,02	-	19,02	19,42	19,42	-	19,42	-	19,42	-	1,28	1,28	1,28	1,28	
Среднее	24,00	-	134,81	117,20	17,60	68,56	68,40	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	18,22	18,22	-	18,22	18,60	18,60	-	18,60	-	18,60	-	1,25	1,25	1,25	1,25	
Итого	408,00	-	2591,73	1992,45	299,28																				21,23	21,23	21,23	21,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	U3(M3)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	11.05.16 04:00	41099,80	35644,78	5685,72	-	8513,99	-	-
	24.05.16 05:00	42670,30	36988,44	5926,12	-	6099,32	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок с учетом корректировок
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 11,69 °C = -3,62 Гкал;
 17,61 Гкал;
 316,23 куб.м.

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДИЛЛОУТЧЕТОВ
 Филиал "Энергосбыт"
 Унитарное предприятие
 Унитарное предприятие
 Филиал "Энергосбыт"
 01.06.2016