

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: 2я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2016  
 Договор: 9173.038.1  
 Стронт. Адрес: Бабушкина 61  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ТЦ-2 СЦО-ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207809  
 Подающ. тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40  
 Обратн. тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40  
 Тр.д. ГВС(M3): тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32  
 тр.цирк. ГВС(M4): расходомер: расходомер:  
 тр.подпитки(V5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима: лето:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:  
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 25.04.2016 по 06.05.2016

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термопреобр.: КТСПН  
 Термопреобр.: КТСПН  
 Термопреобр.: ТСПН  
 Термопреобр.:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,89

Дата	Ti, °C	T2, °C	dT, °C	P1, т/см2	P2, т/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, м3	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, °C	T4, °C	Контрольные данные		Общие теплотр-е
																Qгвс, Гкал	Гкал	
24.04.16	24,00	30,22	6,24	38,60	26,64	7,00	5,00	3,01	29,21	29,77	-	29,77	-	65,70	-	1,92	-	4,83
25.04.16	24,00	147,98	129,87	18,11	67,50	49,88	17,62	7,00	17,26	17,59	-	17,59	-	65,41	-	1,13	-	3,53
26.04.16	24,00	117,02	24,00	11,88	78,62	73,49	5,13	7,00	10,83	11,06	-	11,06	-	66,85	-	0,72	-	1,49
27.04.16	24,00	68,80	51,99	16,91	58,98	40,43	18,55	7,00	32,60	32,94	-	32,94	-	45,92	-	1,50	-	1,96
28.04.16	24,00	85,36	63,94	21,42	61,51	38,14	23,37	7,00	29,18	29,58	-	29,58	-	51,61	-	1,51	-	2,82
29.04.16	24,00	137,94	112,66	25,28	64,94	39,07	25,87	7,00	24,31	24,81	-	24,81	-	65,14	-	1,59	-	4,56
30.04.16	24,00	139,45	112,66	26,79	65,42	39,58	25,84	7,00	25,98	26,50	-	26,50	-	65,58	-	1,71	-	4,67
01.05.16	24,00	126,40	103,10	23,30	65,02	38,94	26,18	7,00	22,42	22,87	-	22,87	-	65,08	-	1,46	-	4,21
02.05.16	24,00	113,72	89,03	24,69	63,53	36,74	26,79	7,00	23,61	24,07	-	24,07	-	63,81	-	1,51	-	3,95
03.05.16	24,00	116,84	90,96	25,88	64,98	38,07	26,91	7,00	24,80	25,28	-	25,28	-	65,38	-	1,62	-	4,13
04.05.16	24,00	69,89	55,40	14,49	60,23	39,66	20,57	7,00	28,07	28,36	-	28,36	-	46,89	-	1,32	-	2,02
05.05.16	24,00	130,96	107,41	23,55	66,82	44,86	21,96	7,00	22,68	23,13	-	23,13	-	66,99	-	1,52	-	3,94
06.05.16	24,00	105,90	84,59	21,31	64,01	40,86	23,15	7,00	25,18	25,59	-	25,59	-	59,75	-	1,49	-	3,36
Среднее	24,00	115,53	93,69	21,83	65,14	42,94	22,20	7,00	24,32	24,73	-	24,73	-	61,09	-	1,46	-	3,51
Итого	312,00	1501,85	1218,02	283,83			26,59		316,13	321,55	0,00	321,55	0,00	18,98		0,00		45,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:		Q, ГВС (Гкал)		Тр-б, ч	
	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)
24.04.16 04:00	41246,25	34683,26	7222,83	-	-	-
11.05.16 04:00	49425,71	36493,38	7618,90	-	7993,17	-
						1211,29
						1261,08

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения T2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

6,89 °C =  
 -2,18 Гкал;  
 43,39 Гкал;  
 321,55 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЮСЧЕТОВ

ГРУП "ТЭК СПб"  
 печать Энергосбыта  
 Уполномоченные приборного учета  
 ООО "Энергосбыт"  
 Служба эксплуатации КУ/УТЗ  
 СЧЕТ ПРИНЯТ  
 01 ИЮН 2016