Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207809 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,3191	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,10219		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=95,73	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
07.05.16	24.00	-	154,28	133,29	20,99	71,92	71,81	0,11	7,00	5,00	0,00	20,83	-	20,83	21,32	-	21,32	-	72,23	-	1,51			1,51
08.05.16	24.00	-	159,05	136,95	22,10	73,00	72,91	0,09	7,00	5,00	0,00	21,47	-	21,47	21,99	-	21,99	-	73,17	-	1,57			1,57
09.05.16	24.00	-	163,58	139,30	24,28	73,13	73,05	0,08	7,00	5,00	0,00	23,54	-	23,54	24,10	-	24,10	-	73,32	-	1,73			1,73
10.05.16	24.00	-	156,47	137,67	18,80	74,52	74,42	0,10	7,00	5,00	0,00	18,21	-	18,21	18,68	-	18,68	-	74,80	-	1,36			1,36
11.05.16	24.00	-	149,10	127,44	21,66	73,80	73,75	0,05	7,00	5,00	0,00	21,06	-	21,06	21,57	-	21,57	-	73,63	-	1,55			1,55
12.05.16	24.00	-	118,03	97,96	20,07	70,71	70,61	0,10	7,00	5,00	0,00	21,78	-	21,78	22,26	-	22,26	-	70,00	-	1,53			1,53
13.05.16	24.00	-	103,25	82,02	21,23	70,20	70,01	0,19	7,00	5,00	0,00	20,03	-	20,03	20,49	-	20,49	-	70,30	-	1,41			1,41
14.05.16	24.00	-	104,56	80,61	23,95	70,62	70,42	0,20	7,00	5,00	0,00	22,85	-	22,85	23,37	-	23,37	-	70,77	-	1,62			1,62
15.05.16	24.00	-	107,11	81,44	25,67	69,67	69,45	0,22	7,00	5,00	0,00	24,69	-	24,69	25,23	-	25,23	-	69,95	-	1,73			1,73
16.05.16	24.00	-	104,11	82,98	21,13	70,45	70,26	0,19	7,00	5,00	0,00	20,17	-	20,17	20,63	-	20,63	-	70,57	-	1,43			1,43
17.05.16	24.00	-	103,15	82,24	20,91	70,10	69,94	0,16	7,00	5,00	0,00	19,97	-	19,97	20,42	-	20,42	-	70,10	-	1,40			1,40
18.05.16	24.00	-	102,04	80,70	21,34	68,64	68,46	0,18	7,00	5,00	0,00	20,42	-	20,42	20,86	-	20,86	-	68,73	-	1,40			1,40
19.05.16	24.00	-	103,02	80,43	22,59	68,64	68,44	0,20	7,00	5,00	0,00	21,72	-	21,72	22,19	-	22,19	-	68,77	-	1,49			1,49
20.05.16	24.00	-	100,77	80,34	20,43	69,01	68,82	0,19	7,00	5,00	0,00	19,58	-	19,58	20,00	-	20,00	-	69,17	-	1,35			1,35
21.05.16	24.00	-	103,82	80,26	23,56	69,06	68,88	0,18	7,00	5,00	0,00	22,57	-	22,57	23,08	-	23,08	-	69,17	-	1,56			1,56
22.05.16	24.00	-	104,02	80,03	23,99	68,72	68,51	0,21	7,00	5,00	0,00	23,04	-	23,04	23,52	-	23,52	-	68,90	-	1,59			1,59
23.05.16	24.00	-	102,03	80,26	21,77	69,50	69,31	0,19	7,00	5,00	0,00	20,99	-	20,99	21,44	-	21,44	-	69,65	-	1,46			1,46
Среднее	24,00	-	119,91	97,88	22,03	70,69	70,53	0,16	7,00	5,00	-	21,35	-	21,35	21,83	-	21,83	-	70,78	-	1,51	-	-	1,51
Итого	408,00		2038,39	1663,92	374,47						0,00	362,92	0,00	362,92	371,15	0,00	371,15	0,00			25,69	0,00	0,00	25,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 04:00	43425,71	36493,38	7618,80	-	7793,17	-	1261,05	-	-
	24.05.16 05:00	44827,23	37606,80	7897,46	-	8078,00	-	1281,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °С = -4,24 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,45** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **371,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.