Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9173.038.1
Телефон:
Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 6,89

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	113,50	87,85	25,65	65,55	36,46	29,09	7,00	5,00	2,58	25,26	-	25,26	25,75	-	25,75	-	65,69	-	1,66			4,24
25.04.16	24,00	-	112,04	96,82	15,22	67,62	47,96	19,66	7,00	5,00	1,97	14,94	-	14,94	15,24	-	15,24	-	65,25	-	0,98			2,95
26.04.16	24,00	-	83,24	73,80	9,44	78,82	71,20	7,62	7,00	5,00	0,69	9,21	-	9,21	9,41	-	9,41	-	68,08	-	0,63			1,32
27.04.16	24,00	-	102,93	86,16	16,77	70,66	51,87	18,79	7,00	5,00	1,75	16,47	-	16,47	16,80	-	16,80	-	66,34	-	1,09	-	-	2,84
28.04.16	24,00	-	65,62	59,34	6,28	64,86	38,91	25,95	7,00	5,00	0,44	27,85	-	27,85	28,25	-	28,25	-	54,48	-	1,52			1,96
29.04.16	24,00	-	112,84	88,72	24,12	65,23	36,95	28,28	7,00	5,00	2,47	24,71	-	24,71	25,21	-	25,21	-	65,16	-	1,61			4,08
30.04.16	24,00	-	112,18	88,76	23,42	65,70	37,42	28,28	7,00	5,00	2,46	24,22	-	24,22	24,71	-	24,71	-	65,64	-	1,59			4,05
01.05.16	24,00	-	100,28	80,89	19,39	65,30	36,72	28,58	7,00	5,00	2,27	20,03	-	20,03	20,41	-	20,41	-	65,16	-	1,31			3,58
02.05.16	24,00	-	88,71	69,93	18,78	63,84	34,87	28,97	7,00	5,00	2,01	19,08	-	19,08	19,43	-	19,43	-	63,90	-	1,22			3,23
03.05.16	24,00	-	95,07	71,41	23,66	65,33	35,98	29,35	7,00	5,00	2,08	23,89	-	23,89	24,38	-	24,38	-	65,50	-	1,57			3,64
04.05.16	24,00	-	45,59	53,38	-7,79	61,99	43,30	18,69	7,00	5,00	0,00	23,12	-	23,12	23,50	-	23,50	-	58,30	-	1,35			1,35
05.05.16	24,00	-	0,00	27,41	-27,41	33,22	46,87	-13,65	7,00	5,00	0,00	26,56	-	26,56	26,80	-	26,80	-	46,04	-	1,22			1,22
06.05.16	24,00	-	0,00	24,35	-24,35	41,60	60,26	-18,66	7,00	5,00	0,00	23,61	-	23,61	24,02	-	24,02	-	59,26	-	1,40			1,40
Среднее	24,00	-	79,38	69,91	9,48	62,29	44,52	17,77	7,00	5,00	1,44	21,46	-	21,46	21,84	-	21,84	-	62,22	-	1,32	-	-	2,76
Итого	312,00		1032,00	908,82	123,18						18,72	278,95	0,00	278,95	283,91	0,00	283,91	0,00			17,13	0,00	0,00	35,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	49728,02	38167,02	9614,67	-	9830,89	-	5044,12	-	-
	11.05.16 10:00	50689,57	39131,67	9998,35	-	10221,68	-	5064,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,89 °С = -1,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **283,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта