Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,35558	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,1176		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=107,28	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	0,00	22,37	-22,37	46,86	69,69	-22,83	7,00	5,00	0,00	21,82	-	21,82	22,31	-	22,31	-	68,29	-	1,49			1,49
08.05.16	24,00	-	0,00	24,19	-24,19	48,14	70,71	-22,57	7,00	5,00	0,00	23,64	-	23,64	24,15	-	24,15	-	69,38	-	1,64			1,64
09.05.16	24,00	-	0,00	24,28	-24,28	48,16	70,85	-22,69	7,00	5,00	0,00	23,71	-	23,71	24,24	-	24,24	-	69,53	-	1,65			1,65
10.05.16	24,00	-	0,00	22,29	-22,29	48,58	72,18	-23,60	7,00	5,00	0,00	21,74	-	21,74	22,26	-	22,26	-	70,76	-	1,54			1,54
11.05.16	24,00	-	0,00	22,22	-22,22	48,31	70,91	-22,60	7,00	5,00	0,00	21,66	-	21,66	22,16	-	22,16	-	69,49	-	1,51			1,51
12.05.16	24,00	-	59,50	58,51	0,99	70,70	70,25	0,45	7,00	5,00	0,00	17,68	-	17,68	18,06	-	18,06	-	69,05	-	1,22			1,22
13.05.16	24,00	-	203,63	180,71	22,92	71,40	71,24	0,16	7,00	5,00	0,00	23,25	-	23,25	23,80	-	23,80	-	71,33	-	1,66			1,66
14.05.16	24,00	-	202,69	180,15	22,54	71,72	71,56	0,16	7,00	5,00	0,00	22,74	-	22,74	23,30	-	23,30	-	71,63	-	1,63			1,63
15.05.16	24,00	-	206,12	181,70	24,42	70,72	70,57	0,15	7,00	5,00	0,00	24,08	-	24,08	24,65	-	24,65	-	70,79	-	1,71			1,71
16.05.16	24,00	-	208,68	184,56	24,12	71,56	71,42	0,14	7,00	5,00	0,00	23,37	-	23,37	23,91	-	23,91	-	71,50	-	1,67			1,67
17.05.16	24,00	-	206,47	182,63	23,84	71,23	71,11	0,12	7,00	5,00	0,00	23,03	-	23,03	23,57	-	23,57	-	71,05	-	1,64			1,64
18.05.16	24,00	-	201,67	179,58	22,09	69,75	69,62	0,13	7,00	5,00	0,00	21,26	-	21,26	21,76	-	21,76	-	69,70	-	1,48			1,48
19.05.16	24,00	-	201,94	178,67	23,27	69,75	69,61	0,14	7,00	5,00	0,00	22,37	-	22,37	22,90	-	22,90	-	69,69	-	1,56			1,56
20.05.16	24,00	-	200,70	178,35	22,35	70,14	70,00	0,14	7,00	5,00	0,00	21,37	-	21,37	21,87	-	21,87	-	70,11	-	1,50			1,50
21.05.16	24,00	-	202,29	178,24	24,05	70,19	70,04	0,15	7,00	5,00	0,00	22,89	-	22,89	23,41	-	23,41	-	70,12	-	1,61			1,61
22.05.16	24,00	-	202,37	177,40	24,97	69,86	69,70	0,16	7,00	5,00	0,00	23,70	-	23,70	24,24	-	24,24	-	69,84	-	1,66			1,66
23.05.16	24,00	-	201,20	178,49	22,71	70,66	70,50	0,16	7,00	5,00	0,00	21,33	-	21,33	21,83	-	21,83	-	70,63	-	1,51			1,51
Среднее	24,00	-	135,13	126,73	8,41	63,98	70,59	-6,60	7,00	5,00	-	22,33	-	22,33	22,85	-	22,85	-	70,17	-	1,57	-	-	1,57
Итого	408,00		2297,26	2154,34	142,92						0,00	379,64	0,00	379,64	388,42	0,00	388,42	0,00			26,66	0,00	0,00	26,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 10:00	50689,57	39131,67	9998,35	-	10221,68	-	5064,25		-
	24.05.16 05:00	53019,72	41218,60	10283,19	-	10513,16	-	5081,86		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °С = -4,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **388,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 01 ИЮН 2016 г.