Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 2,19
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 10.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.16	24,00	-	122,81	122,81	0,00	65,25	40,12	25,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
25.04.16	24,00	-	88,75	88,75	0,00	65,10	40,66	24,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
26.04.16	24,00	-	29,01	29,01	0,00	69,91	40,39	29,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,86
27.04.16	24,00	-	56,19	62,48	-6,29	62,37	38,02	24,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
28.04.16	24,00	-	79,66	69,88	9,78	63,71	39,80	23,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
29.04.16	24,00	-	128,62	128,62	0,00	65,05	41,07	23,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
30.04.16	24,00	-	129,30	129,30	0,00	65,53	41,53	24,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
01.05.16	24,00	-	118,12	118,12	0,00	65,15	40,98	24,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
02.05.16	24,00	-	101,99	101,99	0,00	63,59	39,19	24,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
03.05.16	24,00	-	104,04	104,04	0,00	65,06	40,61	24,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
04.05.16	24,00	-	57,95	59,31	-1,36	62,87	41,11	21,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
05.05.16	24,00	-	123,29	123,29	0,00	66,94	43,85	23,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
06.05.16	24,00	-	70,52	70,52	0,00	67,40	45,91	21,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
07.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,31	23,40	2,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
08.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,34	22,18	3,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
09.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,29	22,06	3,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.05.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,43	21,93	3,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	71,19	71,07	0,13	55,90	36,64	19,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
Итого	408,00		1210,25	1208,12	2,13						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	29,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	12540,60	12561,01	-	-	-	-	434,61	-	-
	11.05.16 02:00	13745,72	13764,00	-	-	-	-	464,17	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 МАЙ 2016 «____» _____ г.