Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	134,03	109,23	24,80	66,93	43,82	23,11	7,00	5,00	2,42	26,41	-	-	26,95	-	26,95	-	67,06	-	1,77			4,19
25.04.16	24,00	-	131,00	109,50	21,50	66,07	43,81	22,26	7,00	5,00	2,35	23,02	-	-	23,46	-	23,46	-	65,73	-	1,52			3,86
26.04.16	24,00	-	131,09	110,33	20,76	67,14	44,80	22,34	7,00	5,00	2,37	22,26	-	-	22,69	-	22,69	-	67,02	-	1,50			3,86
27.04.16	24,00	-	131,02	110,63	20,39	65,98	44,63	21,35	7,00	5,00	2,26	21,90	-	-	22,34	-	22,34	-	65,95	-	1,44			3,71
28.04.16	24,00	-	132,78	110,24	22,54	66,55	44,82	21,73	7,00	5,00	2,30	24,01	-	-	24,48	-	24,48	-	66,55	-	1,60			3,90
29.04.16	24,00	-	128,61	110,57	18,04	66,76	44,83	21,93	7,00	5,00	2,33	19,50	-	-	19,91	-	19,91	-	66,75	-	1,30			3,63
30.04.16	24,00	-	132,69	110,62	22,07	67,11	44,80	22,31	7,00	5,00	2,38	23,39	-	-	23,89	-	23,89	-	67,20	-	1,57			3,95
01.05.16	24,00	-	123,50	106,83	16,67	67,00	44,49	22,51	7,00	5,00	2,34	17,72	-	-	18,05	-	18,05	-	66,89	-	1,18			3,52
02.05.16	24,00	-	115,59	97,23	18,36	66,86	43,71	23,15	7,00	5,00	2,18	19,32	-	-	19,71	-	19,71	-	66,88	-	1,29			3,48
03.05.16	24,00	-	118,23	97,63	20,60	67,08	44,36	22,72	7,00	5,00	2,16	21,53	-	-	22,00	-	22,00	-	67,03	-	1,44			3,60
04.05.16	24,00	-	118,23	99,12	19,11	67,45	45,02	22,43	7,00	5,00	2,16	20,12	-	-	20,55	-	20,55	-	67,28	-	1,36			3,52
05.05.16	24,00	-	119,68	99,70	19,98	66,53	44,76	21,77	7,00	5,00	2,10	21,00	-	-	21,44	-	21,44	-	66,76	-	1,40			3,50
06.05.16	24,00	-	110,59	93,23	17,36	67,18	56,74	10,44	7,00	5,00	0,92	18,24	-	-	18,61	-	18,61	-	67,35	-	1,23			2,15
Среднее	24,00	-	125,16	104,99	20,17	66,82	45,43	21,39	7,00	5,00	2,17	21,42	-	-	21,85	-	21,85	-	66,80	-	1,43	-	-	3,60
Итого	312,00		1627,04	1364,86	262,18						28,25	278,42	0,00	0,00	284,08	0,00	284,08	0,00			18,61	0,00	0,00	46,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **284,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 ____г.