Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9969.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 66-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	99,98	83,27	16,71	68,94	68,64	0,30	7,00	5,00	0,00	17,59	-	-	17,95	-	17,95	-	68,83	-	1,21			1,21
08.05.16	24,00	-	101,12	83,22	17,90	69,01	68,69	0,32	7,00	5,00	0,00	18,73	-	-	19,16	-	19,16	-	68,97	-	1,29			1,29
09.05.16	24,00	-	104,99	82,94	22,05	68,94	68,64	0,30	7,00	5,00	0,00	22,87	-	-	23,36	-	23,36	-	68,88	-	1,58			1,58
10.05.16	24,00	-	103,13	83,46	19,67	69,42	69,09	0,33	7,00	5,00	0,00	20,36	-	-	20,80	-	20,80	-	69,48	-	1,41			1,41
11.05.16	24,00	-	101,83	81,55	20,28	69,33	68,98	0,35	7,00	5,00	0,00	21,01	-	-	21,48	-	21,48	-	69,35	-	1,46			1,46
12.05.16	24,00	-	108,57	87,25	21,32	69,11	68,78	0,33	7,00	5,00	0,00	22,07	-	-	22,57	-	22,57	-	69,09	-	1,53			1,53
13.05.16	24,00	-	109,19	87,06	22,13	69,35	69,06	0,29	7,00	5,00	0,00	22,91	-	-	23,41	-	23,41	-	69,30	-	1,59			1,59
14.05.16	24,00	-	106,27	87,04	19,23	69,19	68,89	0,30	7,00	5,00	0,00	19,91	-	-	20,36	-	20,36	-	69,16	-	1,38			1,38
15.05.16	24,00	-	108,33	86,99	21,34	69,22	68,94	0,28	7,00	5,00	0,00	22,01	-	-	22,49	-	22,49	-	69,18	-	1,52			1,52
16.05.16	24,00	-	109,05	86,81	22,24	69,11	68,84	0,27	7,00	5,00	0,00	22,93	-	-	23,43	-	23,43	-	69,04	-	1,59			1,59
17.05.16	24,00	-	106,67	86,48	20,19	69,15	68,87	0,28	7,00	5,00	0,00	20,91	-	-	21,35	-	21,35	-	69,03	-	1,44			1,44
18.05.16	24,00	-	104,97	87,04	17,93	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00	0,00	18,67	-	-	19,07	-	19,07	-	69,35	-	1,29			1,29
19.05.16	24,00	-	106,91	87,09	19,82	69,40	69,13	0,27	7,00	5,00	0,00	20,58	-	-	21,01	-	21,01	-	69,28	-	1,43			1,43
20.05.16	24,00	-	106,66	86,49	20,17	68,93	68,62	0,31	7,00	5,00	0,00	20,82	-	-	21,28	-	21,28	-	68,94	-	1,43			1,43
21.05.16	24,00	-	105,63	86,46	19,17	68,98	68,70	0,28	7,00	5,00	0,00	19,82	-	-	20,26	-	20,26	-	68,87	-	1,36			1,36
22.05.16	24,00	-	109,16	86,78	22,38	69,27	68,96	0,31	7,00	5,00	0,00	23,04	-	-	23,56	-	23,56	-	69,30	-	1,60			1,60
23.05.16	24,00	-	111,22	85,90	25,32	69,45	69,14	0,31	7,00	5,00	0,00	26,01	-	-	26,59	-	26,59	-	69,47	-	1,81			1,81
Среднее	24,00	-	106,10	85,64	20,46	69,19	68,89	0,30	7,00	5,00	-	21,19	-	-	21,65	-	21,65	-	69,15	-	1,47	-	-	1,47
Итого	408,00		1803,68	1455,83	347,85						0,00	360,24	0,00	0,00	368,13	0,00	368,13	0,00			24,91	0,00	0,00	24,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб,ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **368,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.