Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786
Режим (схема): 6;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	192,88	162,32	30,56	66,33	42,81	23,51	8,00	3,00	3,82	30,56			33,02		33,02	-	66,72		2,04			5,86
25.04.16	24,00	*	191,53	162,52	29,01	65,68	42,90	22,77	8,00	3,00	3,71	29,01			31,38		31,38	-	65,98		1,91			5,62
26.04.16	24,00	*	190,54	164,49	26,05	66,61	43,78	22,83	8,00	3,00	3,77	26,05			28,41		28,41	-	66,92		1,74			5,51
27.04.16	24,00	*	193,96	163,78	30,18	65,49	43,49	22,00	8,00	3,00	3,61	30,18			32,52		32,52	-	65,82		1,99			5,60
28.04.16	24,00	*	192,50	163,60	28,89	65,96	43,73	22,22	8,00	3,00	3,64	28,89			31,24		31,24	-	66,30		1,92			5,56
29.04.16	24,00	*	192,24	163,78	28,46	66,30	43,70	22,60	8,00	3,00	3,71	28,46			30,84		30,84	-	66,60		1,90			5,61
30.04.16	24,00	*	194,07	163,57	30,50	66,55	43,66	22,89	8,00	3,00	3,75	30,50			32,95		32,95	-	66,83		2,04			5,79
01.05.16	24,00	*	183,65	160,59	23,07	66,60	43,78	22,82	8,00	3,00	3,68	23,07			25,33		25,33	-	66,88		1,54			5,22
02.05.16	24,00	*	167,54	144,62	22,91	66,39	42,59	23,80	8,00	3,00	3,45	22,91			25,05		25,05	-	66,62		1,53			4,98
03.05.16	24,00	*	170,67	144,68	25,98	66,69	43,31	23,39	8,00	3,00	3,39	25,98			28,17		28,17	-	66,93		1,74			5,13
04.05.16	24,00	*	173,32	146,66	26,65	67,16	43,96	23,20	8,00	3,00	3,41	26,65			28,88		28,88	-	67,35		1,79			5,21
05.05.16	24,00	*	175,38	147,71	27,67	66,06	43,82	22,25	8,00	3,00	3,30	27,67			29,83		29,83	-	66,27		1,83			5,13
06.05.16	24,00	*	163,79	139,31	24,48	66,75	52,09	14,66	8,00	3,00	2,06	24,48			25,99		25,99	-	67,00		1,64			3,70
Среднее	24,00	-	183,23	155,97	27,26	66,35	44,12	22,23	8,00	3,00	3,49	27,26	-	-	29,51	-	29,51	-	66,63	-	1,82	-	-	5,30
Итого	312,00		2382,05	2027,64	354,41						45,31	354,41	0,00	0,00	383,58	0,00	383,58	0,00			23,61	0,00	0,00	68,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 11:00	86975,92	71418,67	31872,93	0,00	32665,62	0,00	2910,59	2348,00	-
	11.05.16 01:00	89867,46	73869,69	33209,00	0,00	34029,48	0,00	2986,01	2437,79	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **383,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.