Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 68 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 | Режим (схема): 6;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	*	147,17	123,33	23,84	68,78	64,28	4,51	8,00	3,00	0,56	23,84			24,65		24,65	-	69,03		1,65			2,21
08.05.16	24,00	*	145,13	124,04	21,09	68,84	64,20	4,64	8,00	3,00	0,58	21,09			21,86		21,86	-	69,08		1,46			2,04
09.05.16	24,00	*	147,51	122,48	25,03	68,82	64,35	4,47	8,00	3,00	0,56	25,03			25,86		25,86	-	69,06		1,73			2,28
10.05.16	24,00	*	148,29	124,29	24,00	69,19	64,65	4,55	8,00	3,00	0,57	24,00			24,82		24,82	-	69,43		1,67			2,24
11.05.16	24,00	*	146,34	119,38	26,96	69,14	64,39	4,75	8,00	3,00	0,57	26,96			27,85		27,85	-	69,41		1,87			2,45
12.05.16	24,00	*	154,53	129,34	25,19	68,89	64,37	4,51	8,00	3,00	0,59	25,19			26,04		26,04	-	69,14		1,74			2,33
13.05.16	24,00	*	154,49	128,87	25,62	69,15	64,61	4,55	8,00	3,00	0,59	25,62			26,49		26,49	-	69,38		1,78			2,37
14.05.16	24,00	*	154,06	128,78	25,28	68,93	64,46	4,48	8,00	3,00	0,59	25,28			26,13		26,13	-	69,16		1,75			2,33
15.05.16	24,00	*	155,55	128,47	27,08	69,02	64,66	4,37	8,00	3,00	0,57	27,08			27,97		27,97	-	69,27		1,88			2,45
16.05.16	24,00	*	154,08	128,57	25,52	68,87	64,51	4,36	8,00	3,00	0,57	25,52			26,36		26,36	-	69,12		1,76			2,33
17.05.16	24,00	*	151,99	128,40	23,59	68,97	64,49	4,48	8,00	3,00	0,58	23,59			24,41		24,41	-	69,19		1,63			2,22
18.05.16	24,00	*	153,91	128,18	25,74	69,21	64,74	4,47	8,00	3,00	0,58	25,74			26,60		26,60	-	69,43		1,79			2,37
19.05.16	24,00	*	153,33	128,91	24,42	69,24	64,71	4,53	8,00	3,00	0,59	24,42			25,26		25,26	-	69,47		1,70			2,29
20.05.16	24,00	*	152,68	127,15	25,52	68,71	64,32	4,39	8,00	3,00	0,57	25,52			26,37		26,37	-	68,93		1,76			2,33
21.05.16	24,00	*	152,07	127,62	24,45	68,83	64,41	4,43	8,00	3,00	0,57	24,45			25,28		25,28	-	69,08		1,69			2,26
22.05.16	24,00	*	153,10	128,15	24,95	68,98	64,53	4,45	8,00	3,00	0,58	24,95			25,80		25,80	-	69,22		1,73			2,31
23.05.16	24,00	*	151,51	127,05	24,46	69,22	64,74	4,49	8,00	3,00	0,58	24,46			25,30		25,30	-	69,47		1,70			2,28
Среднее	24,00	-	151,51	126,65	24,87	68,99	64,49	4,49	8,00	3,00	0,58	24,87	-	-	25,71	-	25,71	-	69,23	-	1,72	-	-	2,30
Итого	408,00		2575,75	2153,01	422,74						9,82	422,74	0,00	0,00	437,04	0,00	437,04	0,00			29,27	0,00	0,00	39,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 01:00	89867,46	73869,69	33209,00	0,00	34029,48	0,00	2986,01	2437,79	-
	24.05.16 01:00	91862,48	75533,69	34146,76	0,00	34987,89	0,00	3016,50	2502,78	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -5,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **437,04** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта