Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 8793.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 7,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	92,16	73,22	18,94	63,70	43,44	20,26	7,00	5,00	1,45	19,38	-	-	19,76	-	19,76	-	63,72	-	1,24			2,69
25.04.16	24,00	-	88,34	73,36	14,98	64,42	44,23	20,19	7,00	5,00	1,46	15,34	-	-	15,65	-	15,65	-	64,06	-	0,99			2,45
26.04.16	24,00	-	87,67	73,22	14,45	63,58	43,88	19,70	7,00	5,00	1,43	14,76	-	-	15,05	-	15,05	-	63,36	-	0,94			2,36
27.04.16	24,00	-	90,17	73,31	16,86	63,38	43,98	19,40	7,00	5,00	1,40	17,30	-	-	17,59	-	17,59	-	63,15	-	1,10			2,49
28.04.16	24,00	-	90,29	73,26	17,03	63,48	43,95	19,53	7,00	5,00	1,41	17,48	-	-	17,80	-	17,80	-	63,06	-	1,11			2,51
29.04.16	24,00	-	87,57	73,41	14,16	62,95	43,62	19,33	7,00	5,00	1,40	14,55	-	-	14,80	-	14,80	-	62,81	-	0,91			2,31
30.04.16	24,00	-	82,37	69,62	12,75	63,37	43,45	19,92	7,00	5,00	1,37	13,12	-	-	13,35	-	13,35	-	62,78	-	0,82			2,20
01.05.16	24,00	-	82,79	65,00	17,79	63,91	43,42	20,49	7,00	5,00	1,32	18,38	-	-	18,71	-	18,71	-	62,84	-	1,16			2,47
02.05.16	24,00	-	79,56	62,29	17,27	63,54	43,52	20,02	7,00	5,00	1,26	17,85	-	-	18,14	-	18,14	-	60,97	-	1,09			2,34
03.05.16	24,00	-	77,35	63,98	13,37	62,55	48,71	13,84	7,00	5,00	0,87	13,93	-	-	14,17	-	14,17	-	61,87	-	0,86			1,73
04.05.16	24,00	-	77,27	62,49	14,78	63,80	63,36	0,44	7,00	5,00	0,02	15,14	-	-	15,41	-	15,41	-	63,34	-	0,96			0,97
05.05.16	24,00	-	53,56	43,50	10,06	62,85	61,87	0,98	7,00	5,00	0,00	12,70	-	-	12,94	-	12,94	-	61,54	-	0,78			0,78
06.05.16	24,00	-	14,30	6,74	7,56	59,73	48,47	11,26	7,00	5,00	0,00	17,15	-	-	17,39	-	17,39	-	54,59	-	0,94			0,94
Среднее	24,00	-	77,18	62,57	14,62	63,17	47,38	15,80	7,00	5,00	1,03	15,93	-	-	16,21	-	16,21	-	62,16	-	0,99	-	-	2,02
Итого	312,00		1003,40	813,40	190,00						13,38	207,08	0,00	0,00	210,76	0,00	210,76	0,00			12,88	0,00	0,00	26,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	3900,75	6976,10	2407,97	-	2452,66	-	-24,47	-	-
	11.05.16 02:00	5039,09	7887,29	2685,96	-	2735,42	-	5,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,5 °С = -1,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **210,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.