Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9970.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	130,26	105,13	25,13	67,16	42,18	24,98	7,00	5,00	2,57	25,87	-	-	26,42	-	26,42	-	67,31	-	1,74			4,32
25.04.16	24,00	-	127,31	105,33	21,98	66,31	42,27	24,04	7,00	5,00	2,48	22,77	-	-	23,24	-	23,24	-	66,22	-	1,51			3,99
26.04.16	24,00	-	126,37	106,13	20,24	67,35	43,27	24,08	7,00	5,00	2,51	21,00	-	-	21,44	-	21,44	-	67,26	-	1,41			3,92
27.04.16	24,00	-	129,05	106,37	22,68	66,22	42,98	23,24	7,00	5,00	2,41	23,56	-	-	24,04	-	24,04	-	66,33	-	1,57			3,98
28.04.16	24,00	-	129,36	106,22	23,14	66,78	43,30	23,48	7,00	5,00	2,43	24,03	-	-	24,53	-	24,53	-	66,83	-	1,61			4,04
29.04.16	24,00	-	126,65	106,27	20,38	66,96	43,23	23,73	7,00	5,00	2,47	21,24	-	-	21,68	-	21,68	-	66,96	-	1,42			3,89
30.04.16	24,00	-	128,01	106,45	21,56	67,32	43,21	24,11	7,00	5,00	2,50	22,48	-	-	22,96	-	22,96	-	67,41	-	1,52			4,02
01.05.16	24,00	-	120,42	102,64	17,78	67,21	42,97	24,24	7,00	5,00	2,43	18,64	-	-	19,04	-	19,04	-	67,13	-	1,25			3,69
02.05.16	24,00	-	112,97	93,68	19,29	67,12	42,11	25,01	7,00	5,00	2,28	20,22	-	-	20,65	-	20,65	-	67,16	-	1,36			3,64
03.05.16	24,00	-	115,47	94,12	21,35	67,29	42,69	24,60	7,00	5,00	2,25	22,28	-	-	22,77	-	22,77	-	67,26	-	1,50			3,75
04.05.16	24,00	-	113,41	95,36	18,05	67,63	43,32	24,31	7,00	5,00	2,27	18,83	-	-	19,21	-	19,21	-	67,44	-	1,27			3,54
05.05.16	24,00	-	115,42	95,94	19,48	66,73	43,22	23,51	7,00	5,00	2,20	20,26	-	-	20,68	-	20,68	-	66,86	-	1,36			3,56
06.05.16	24,00	-	107,61	89,73	17,88	67,60	55,42	12,18	7,00	5,00	1,03	18,94	-	-	19,36	-	19,36	-	67,79	-	1,28			2,31
Среднее	24,00	-	121,72	101,03	20,69	67,05	43,86	23,19	7,00	5,00	2,30	21,55	-	-	22,00	-	22,00	-	67,07	-	1,45	-	-	3,74
Итого	312,00		1582,31	1313,37	268,94						29,85	280,12	0,00	0,00	286,02	0,00	286,02	0,00			18,79	0,00	0,00	48,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 03:00	41702,05	34012,88	8022,73	-	8216,62	-	1279,95	-	-
	11.05.16 03:00	43678,27	35645,95	8382,52	-	8584,11	-	1333,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **286,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта