Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9970.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	97,80	80,46	17,34	69,50	69,35	0,15	7,00	5,00	0,00	18,62	-	-	19,06	-	19,06	-	69,48	-	1,29			1,29
08.05.16	24,00	-	98,64	80,52	18,12	69,53	69,39	0,14	7,00	5,00	0,00	19,54	-	-	19,96	-	19,96	-	69,46	-	1,36			1,36
09.05.16	24,00	-	99,90	80,47	19,43	69,42	69,30	0,12	7,00	5,00	0,00	20,81	-	-	21,29	-	21,29	-	69,32	-	1,44			1,44
10.05.16	24,00	-	100,77	80,86	19,91	69,95	69,78	0,17	7,00	5,00	0,00	21,24	-	-	21,71	-	21,71	-	69,98	-	1,49			1,49
11.05.16	24,00	-	97,35	78,99	18,36	69,84	69,67	0,17	7,00	5,00	0,00	19,63	-	-	20,08	-	20,08	-	69,82	-	1,37			1,37
12.05.16	24,00	-	103,62	84,38	19,24	69,62	69,48	0,14	7,00	5,00	0,00	20,59	-	-	21,03	-	21,03	-	69,58	-	1,43			1,43
13.05.16	24,00	-	103,52	84,24	19,28	69,84	69,69	0,15	7,00	5,00	0,00	20,52	-	-	20,99	-	20,99	-	69,77	-	1,43			1,43
14.05.16	24,00	-	102,16	84,11	18,05	69,72	69,58	0,14	7,00	5,00	0,00	19,22	-	-	19,67	-	19,67	-	69,70	-	1,34			1,34
15.05.16	24,00	-	105,05	84,14	20,91	69,67	69,54	0,13	7,00	5,00	0,00	22,10	-	-	22,62	-	22,62	-	69,61	-	1,54			1,54
16.05.16	24,00	-	101,86	84,01	17,85	69,58	69,45	0,13	7,00	5,00	0,00	19,04	-	-	19,48	-	19,48	-	69,51	-	1,32			1,32
17.05.16	24,00	-	102,82	83,60	19,22	69,62	69,51	0,11	7,00	5,00	0,00	20,42	-	-	20,89	-	20,89	-	69,47	-	1,42			1,42
18.05.16	24,00	-	103,86	83,99	19,87	69,89	69,77	0,12	7,00	5,00	0,00	21,01	-	-	21,49	-	21,49	-	69,79	-	1,47			1,47
19.05.16	24,00	-	103,12	83,99	19,13	69,91	69,78	0,13	7,00	5,00	0,00	20,09	-	-	20,55	-	20,55	-	69,83	-	1,40			1,40
20.05.16	24,00	-	103,40	83,40	20,00	69,45	69,31	0,14	7,00	5,00	0,00	20,99	-	-	21,45	-	21,45	-	69,41	-	1,46			1,46
21.05.16	24,00	-	100,61	83,44	17,17	69,48	69,33	0,15	7,00	5,00	0,00	18,11	-	-	18,53	-	18,53	-	69,45	-	1,26			1,26
22.05.16	24,00	-	103,32	83,86	19,46	69,80	69,65	0,15	7,00	5,00	0,00	20,43	-	-	20,89	-	20,89	-	69,79	-	1,43			1,43
23.05.16	24,00	-	101,49	83,12	18,37	69,89	69,75	0,14	7,00	5,00	0,00	19,29	-	-	19,73	-	19,73	-	69,87	-	1,35			1,35
Среднее	24,00	-	101,72	82,80	18,92	69,69	69,55	0,14	7,00	5,00	-	20,10	-	-	20,55	-	20,55	-	69,64	-	1,40	-	-	1,40
Итого	408,00		1729,29	1407,58	321,71						0,00	341,65	0,00	0,00	349,42	0,00	349,42	0,00			23,80	0,00	0,00	23,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	43678,27	35645,95	8382,52	-	8584,11	-	1333,61	-	
	24.05.16 03:00	45011,38	36732,08	8644,01	-	8851,56	-	1351,04	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016 «____» _____ г.