Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 73 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 11,69

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	11,14	0,00	11,14	57,38	24,59	32,79	7,00	5,00	0,00	11,52	-	-	11,70	-	11,70	-	56,92	-	0,66			0,66
08.05.16	24,00	-	11,73	0,00	11,73	58,91	22,98	35,93	7,00	5,00	0,00	12,09	-	-	12,30	-	12,30	-	58,46	-	0,71			0,71
09.05.16	24,00	-	12,19	0,00	12,19	59,57	22,76	36,81	7,00	5,00	0,00	12,54	-	-	12,73	-	12,73	-	59,08	-	0,74			0,74
10.05.16	24,00	-	10,42	0,00	10,42	59,63	23,43	36,20	7,00	5,00	0,00	10,66	-	-	10,84	-	10,84	-	59,21	-	0,63			0,63
11.05.16	24,00	-	11,04	0,00	11,04	56,06	22,56	33,50	7,00	5,00	0,00	11,23	-	-	11,39	-	11,39	-	55,58	-	0,62			0,62
12.05.16	24,00	-	14,29	0,00	14,29	52,08	20,55	31,53	7,00	5,00	0,00	14,72	-	-	14,92	-	14,92	-	51,79	-	0,76			0,76
13.05.16	24,00	-	13,23	0,00	13,23	50,54	20,79	29,75	7,00	5,00	0,00	13,55	-	-	13,72	-	13,72	-	50,31	-	0,68			0,68
14.05.16	24,00	-	14,07	0,00	14,07	51,14	21,39	29,75	7,00	5,00	0,00	14,50	-	-	14,67	-	14,67	-	50,85	-	0,74			0,74
15.05.16	24,00	-	15,58	0,00	15,58	50,99	22,10	28,89	7,00	5,00	0,00	16,09	-	-	16,30	-	16,30	-	50,76	-	0,82			0,82
16.05.16	24,00	-	13,94	0,00	13,94	50,72	21,71	29,01	7,00	5,00	0,00	14,37	-	-	14,52	-	14,52	-	50,43	-	0,73			0,73
17.05.16	24,00	-	38,70	27,20	11,50	61,51	63,51	-2,00	7,00	5,00	0,00	11,82	-	-	11,99	-	11,99	-	55,79	-	0,66			0,66
18.05.16	24,00	-	82,38	70,60	11,78	64,15	63,94	0,21	7,00	5,00	0,00	12,34	-	-	12,56	-	12,56	-	64,14	-	0,79			0,79
19.05.16	24,00	-	80,61	70,82	9,79	64,29	64,08	0,21	7,00	5,00	0,00	10,61	-	-	10,79	-	10,79	-	64,16	-	0,68			0,68
20.05.16	24,00	-	83,99	70,74	13,25	64,83	64,63	0,20	7,00	5,00	0,00	14,15	-	-	14,43	-	14,43	-	64,80	-	0,92			0,92
21.05.16	24,00	-	82,05	70,65	11,40	64,93	64,74	0,19	7,00	5,00	0,00	11,80	-	-	12,03	-	12,03	-	64,80	-	0,76			0,76
22.05.16	24,00	-	85,14	70,01	15,13	64,79	64,58	0,21	7,00	5,00	0,00	15,74	-	-	16,01	-	16,01	-	64,78	-	1,02			1,02
23.05.16	24,00	-	83,38	70,03	13,35	65,44	65,25	0,19	7,00	5,00	0,00	13,88	-	-	14,16	-	14,16	-	65,38	-	0,91			0,91
Среднее	24,00	-	39,05	26,47	12,58	58,64	39,62	19,02	7,00	5,00	-	13,04	-	-	13,24	-	13,24	-	58,07	-	0,75	-	-	0,75
Итого	408,00		663,88	450,05	213,83						0,00	221,61	0,00	0,00	225,06	0,00	225,06	0,00			12,83	0,00	0,00	12,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 11,69 °С = -2,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **225,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.