Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9972.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	113,58	87,63	25,95	67,25	41,61	25,64	7,00	5,00	2,22	26,41	-	-	26,97	-	26,97	-	67,19	-	1,78			3,99
25.04.16	24,00	-	111,18	87,77	23,41	66,32	41,77	24,55	7,00	5,00	2,13	23,88	-	-	24,35	-	24,35	-	65,77	-	1,57			3,71
26.04.16	24,00	-	111,83	88,41	23,42	67,42	42,61	24,81	7,00	5,00	2,17	23,89	-	-	24,39	-	24,39	-	67,18	-	1,61			3,77
27.04.16	24,00	-	111,04	88,58	22,46	66,30	42,29	24,01	7,00	5,00	2,09	23,01	-	-	23,47	-	23,47	-	66,25	-	1,52			3,62
28.04.16	24,00	-	112,39	88,41	23,98	66,86	42,48	24,38	7,00	5,00	2,13	24,46	-	-	24,95	-	24,95	-	66,79	-	1,63			3,76
29.04.16	24,00	-	110,06	88,49	21,57	67,04	42,35	24,69	7,00	5,00	2,16	21,97	-	-	22,40	-	22,40	-	66,95	-	1,47			3,63
30.04.16	24,00	-	109,96	88,64	21,32	67,38	42,41	24,97	7,00	5,00	2,19	21,74	-	-	22,19	-	22,19	-	67,30	-	1,46			3,65
01.05.16	24,00	-	104,33	85,38	18,95	67,27	42,38	24,89	7,00	5,00	2,10	19,35	-	-	19,74	-	19,74	-	67,08	-	1,30			3,40
02.05.16	24,00	-	94,46	77,76	16,70	67,21	41,77	25,44	7,00	5,00	1,96	16,94	-	-	17,30	-	17,30	-	67,09	-	1,14			3,10
03.05.16	24,00	-	101,16	78,11	23,05	67,38	42,32	25,06	7,00	5,00	1,95	23,32	-	-	23,80	-	23,80	-	67,17	-	1,57			3,51
04.05.16	24,00	-	99,47	79,27	20,20	67,72	42,70	25,02	7,00	5,00	1,97	20,43	-	-	20,87	-	20,87	-	67,42	-	1,38			3,35
05.05.16	24,00	-	100,47	79,77	20,70	66,82	42,27	24,55	7,00	5,00	1,94	20,93	-	-	21,35	-	21,35	-	66,86	-	1,40			3,34
06.05.16	24,00	-	95,40	74,41	20,99	67,75	54,78	12,97	7,00	5,00	0,94	21,37	-	-	21,81	-	21,81	-	67,95	-	1,45			2,40
Среднее	24,00	-	105,79	84,05	21,75	67,13	43,21	23,92	7,00	5,00	2,00	22,13	-	-	22,58	-	22,58	-	67,00	-	1,48	-	-	3,48
Итого	312,00		1375,33	1092,63	282,70						25,96	287,70	0,00	0,00	293,59	0,00	293,59	0,00			19,28	0,00	0,00	45,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	30517,58	23907,62	6743,19	-	6908,99	-	1043,04	-	-
	11.05.16 02:00	32238,05	25265,78	7112,68	-	7286,16	-	1093,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -1,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **293,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 01 июн 2016 г.