Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	85,18	66,62	18,56	69,62	69,27	0,35	7,00	5,00	0,00	19,11	-	-	19,52	-	19,52	-	69,41	-	1,33			1,33
08.05.16	24,00	-	86,31	66,58	19,73	69,66	69,32	0,34	7,00	5,00	0,00	20,31	-	-	20,75	-	20,75	-	69,44	-	1,41			1,41
09.05.16	24,00	-	87,24	66,52	20,72	69,54	69,22	0,32	7,00	5,00	0,00	21,22	-	-	21,69	-	21,69	-	69,28	-	1,47			1,47
10.05.16	24,00	-	86,95	66,95	20,00	70,09	69,72	0,37	7,00	5,00	0,00	20,56	-	-	21,02	-	21,02	-	69,99	-	1,44			1,44
11.05.16	24,00	-	88,37	65,39	22,98	69,98	69,59	0,39	7,00	5,00	0,00	23,48	-	-	24,00	-	24,00	-	69,86	-	1,64			1,64
12.05.16	24,00	-	90,76	69,92	20,84	69,72	69,38	0,34	7,00	5,00	0,00	21,39	-	-	21,86	-	21,86	-	69,52	-	1,49			1,49
13.05.16	24,00	-	89,56	69,81	19,75	69,95	69,61	0,34	7,00	5,00	0,00	20,30	-	-	20,73	-	20,73	-	69,76	-	1,42			1,42
14.05.16	24,00	-	92,43	69,68	22,75	69,85	69,51	0,34	7,00	5,00	0,00	23,33	-	-	23,84	-	23,84	-	69,72	-	1,63			1,63
15.05.16	24,00	-	90,65	69,76	20,89	69,78	69,45	0,33	7,00	5,00	0,00	21,42	-	-	21,91	-	21,91	-	69,60	-	1,49			1,49
16.05.16	24,00	-	88,51	69,67	18,84	69,67	69,36	0,31	7,00	5,00	0,00	19,45	-	-	19,90	-	19,90	-	69,43	-	1,35			1,35
17.05.16	24,00	-	89,24	69,29	19,95	69,73	69,42	0,31	7,00	5,00	0,00	20,47	-	-	20,92	-	20,92	-	69,45	-	1,42			1,42
18.05.16	24,00	-	90,16	69,64	20,52	70,02	69,68	0,34	7,00	5,00	0,00	21,12	-	-	21,59	-	21,59	-	69,86	-	1,48			1,48
19.05.16	24,00	-	90,18	69,64	20,54	70,01	69,68	0,33	7,00	5,00	0,00	20,94	-	-	21,40	-	21,40	-	69,77	-	1,46			1,46
20.05.16	24,00	-	88,47	69,28	19,19	69,56	69,22	0,34	7,00	5,00	0,00	19,71	-	-	20,14	-	20,14	-	69,40	-	1,37			1,37
21.05.16	24,00	-	87,28	69,29	17,99	69,59	69,25	0,34	7,00	5,00	0,00	18,57	-	-	18,96	-	18,96	-	69,44	-	1,29			1,29
22.05.16	24,00	-	91,40	69,58	21,82	69,91	69,57	0,34	7,00	5,00	0,00	22,38	-	-	22,89	-	22,89	-	69,77	-	1,56			1,56
23.05.16	24,00	-	89,54	69,06	20,48	70,01	69,66	0,35	7,00	5,00	0,00	21,09	-	-	21,58	-	21,58	-	69,86	-	1,47			1,47
Среднее	24,00	-	88,95	68,63	20,33	69,81	69,47	0,34	7,00	5,00	-	20,87	-	-	21,34	-	21,34	-	69,62	-	1,45	-	-	1,45
Итого	408,00		1512,23	1166,68	345,55						0,00	354,85	0,00	0,00	362,70	0,00	362,70	0,00			24,71	0,00	0,00	24,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	32238,05	25265,78	7112,68	-	7286,16	-	1093,85	-	-
	24.05.16 10:00	33432,25	26189,47	7390,52	-	7570,15	-	1113,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **362,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись теплопотребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 01 ИЮН 2016 г.