Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9973.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 76 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	117,19	90,30	26,89	67,32	42,27	25,05	7,00	5,00	2,24	27,18	-	-	27,74	-	27,74	-	67,58	-	1,84			4,07
25.04.16	24,00	-	114,39	90,47	23,92	66,40	42,37	24,03	7,00	5,00	2,16	24,20	-	-	24,69	-	24,69	-	66,23	-	1,61			3,76
26.04.16	24,00	-	111,59	91,18	20,41	67,49	43,39	24,10	7,00	5,00	2,18	20,68	-	-	21,11	-	21,11	-	67,49	-	1,40			3,58
27.04.16	24,00	-	114,72	91,38	23,34	66,36	43,04	23,32	7,00	5,00	2,10	23,75	-	-	24,24	-	24,24	-	66,57	-	1,58			3,68
28.04.16	24,00	-	114,93	91,11	23,82	66,92	43,30	23,62	7,00	5,00	2,13	24,15	-	-	24,64	-	24,64	-	67,07	-	1,62			3,75
29.04.16	24,00	-	112,20	91,17	21,03	67,11	43,05	24,06	7,00	5,00	2,17	21,36	-	-	21,79	-	21,79	-	67,25	-	1,44			3,61
30.04.16	24,00	-	117,03	91,30	25,73	67,47	43,13	24,34	7,00	5,00	2,19	26,16	-	-	26,71	-	26,71	-	67,68	-	1,77			3,96
01.05.16	24,00	-	109,34	87,99	21,35	67,36	43,02	24,34	7,00	5,00	2,12	21,66	-	-	22,11	-	22,11	-	67,44	-	1,46			3,58
02.05.16	24,00	-	100,14	80,19	19,95	67,28	42,18	25,10	7,00	5,00	1,99	20,23	-	-	20,66	-	20,66	-	67,40	-	1,36			3,36
03.05.16	24,00	-	105,20	80,56	24,64	67,45	42,86	24,59	7,00	5,00	1,96	24,94	-	-	25,47	-	25,47	-	67,56	-	1,69			3,65
04.05.16	24,00	-	104,25	81,72	22,53	67,77	43,41	24,36	7,00	5,00	1,98	22,82	-	-	23,29	-	23,29	-	67,66	-	1,54			3,52
05.05.16	24,00	-	102,25	82,23	20,02	66,88	43,29	23,59	7,00	5,00	1,92	20,23	-	-	20,63	-	20,63	-	67,13	-	1,36			3,28
06.05.16	24,00	-	96,54	76,65	19,89	67,80	54,87	12,93	7,00	5,00	0,97	20,16	-	-	20,60	-	20,60	-	68,20	-	1,38			2,35
Среднее	24,00	-	109,21	86,63	22,58	67,20	43,86	23,34	7,00	5,00	2,01	22,89	-	-	23,36	-	23,36	-	67,33	-	1,54	-	-	3,55
Итого	312,00		1419,77	1126,25	293,52						26,11	297,52	0,00	0,00	303,68	0,00	303,68	0,00			20,04	0,00	0,00	46,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	59841,10	46514,39	13655,66	-	13996,25	-	2131,71	-	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **303,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.