Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9973.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 76 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	88,02	68,49	19,53	69,73	69,46	0,27	7,00	5,00	0,00	19,89	-	-	20,34	-	20,34	-	69,87	-	1,39			1,39
08.05.16	24,00	-	88,40	68,37	20,03	69,74	69,49	0,25	7,00	5,00	0,00	20,29	-	-	20,73	-	20,73	-	69,81	-	1,42			1,42
09.05.16	24,00	-	89,10	68,31	20,79	69,62	69,39	0,23	7,00	5,00	0,00	20,99	-	-	21,47	-	21,47	-	69,67	-	1,46			1,46
10.05.16	24,00	-	88,90	68,69	20,21	70,14	69,88	0,26	7,00	5,00	0,00	20,40	-	-	20,83	-	20,83	-	70,29	-	1,43			1,43
11.05.16	24,00	-	87,23	67,01	20,22	70,03	69,76	0,27	7,00	5,00	0,00	20,33	-	-	20,78	-	20,78	-	70,13	-	1,43			1,43
12.05.16	24,00	-	93,45	71,66	21,79	69,81	69,56	0,25	7,00	5,00	0,00	21,87	-	-	22,36	-	22,36	-	69,93	-	1,53			1,53
13.05.16	24,00	-	93,56	71,58	21,98	70,02	69,78	0,24	7,00	5,00	0,00	22,10	-	-	22,59	-	22,59	-	70,13	-	1,55			1,55
14.05.16	24,00	-	92,85	71,53	21,32	69,92	69,67	0,25	7,00	5,00	0,00	21,52	-	-	22,00	-	22,00	-	70,06	-	1,51			1,51
15.05.16	24,00	-	95,06	71,61	23,45	69,86	69,63	0,23	7,00	5,00	0,00	23,75	-	-	24,29	-	24,29	-	69,95	-	1,66			1,66
16.05.16	24,00	-	93,14	71,52	21,62	69,76	69,54	0,22	7,00	5,00	0,00	21,96	-	-	22,46	-	22,46	-	69,82	-	1,53			1,53
17.05.16	24,00	-	91,53	71,24	20,29	69,79	69,59	0,20	7,00	5,00	0,00	20,68	-	-	21,13	-	21,13	-	69,73	-	1,44			1,44
18.05.16	24,00	-	93,02	71,51	21,51	70,07	69,85	0,22	7,00	5,00	0,00	21,84	-	-	22,33	-	22,33	-	70,13	-	1,53			1,53
19.05.16	24,00	-	93,83	71,62	22,21	70,08	69,87	0,21	7,00	5,00	0,00	22,66	-	-	23,18	-	23,18	-	70,10	-	1,59			1,59
20.05.16	24,00	-	90,91	71,25	19,66	69,63	69,39	0,24	7,00	5,00	0,00	20,22	-	-	20,66	-	20,66	-	69,70	-	1,41			1,41
21.05.16	24,00	-	93,03	71,29	21,74	69,66	69,40	0,26	7,00	5,00	0,00	22,39	-	-	22,88	-	22,88	-	69,79	-	1,56			1,56
22.05.16	24,00	-	95,01	71,64	23,37	69,97	69,72	0,25	7,00	5,00	0,00	23,96	-	-	24,51	-	24,51	-	70,09	-	1,68			1,68
23.05.16	24,00	-	93,08	71,07	22,01	70,07	69,82	0,25	7,00	5,00	0,00	22,61	-	-	23,13	-	23,13	-	70,16	-	1,58			1,58
Среднее	24,00	-	91,77	70,49	21,28	69,88	69,64	0,24	7,00	5,00	-	21,62	-	-	22,10	-	22,10	-	69,96	-	1,51	-	-	1,51
Итого	408,00		1560,12	1198,39	361,73						0,00	367,46	0,00	0,00	375,67	0,00	375,67	0,00			25,71	0,00	0,00	25,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-
	04.05.16 15:00	61011,78	47443,79	13900,29	-	14245,95	-	2170,51	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **375,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016

печать энергосбыта

«_____» _____ г.