Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	148,42	126,92	21,50	67,48	45,37	22,11	7,00	5,00	2,81	21,50	-	-	23,35	-	23,35	-	67,56	-	1,45			4,26
25.04.16	24,00	-	148,17	130,64	17,53	66,66	45,53	21,13	7,00	5,00	2,76	17,53	-	-	19,28	-	19,28	-	66,73	-	1,17			3,93
26.04.16	24,00	-	149,14	132,18	16,96	67,69	46,44	21,25	7,00	5,00	2,81	16,96	-	-	18,77	-	18,77	-	67,76	-	1,15			3,96
27.04.16	24,00	-	149,54	131,77	17,77	66,53	45,99	20,54	7,00	5,00	2,70	17,77	-	-	19,47	-	19,47	-	66,60	-	1,18			3,89
28.04.16	24,00	-	149,45	130,33	19,12	67,10	46,22	20,88	7,00	5,00	2,72	19,12	-	-	20,88	-	20,88	-	67,17	-	1,28			4,01
29.04.16	24,00	-	149,11	133,57	15,54	67,30	46,36	20,94	7,00	5,00	2,80	15,54	-	-	17,27	-	17,27	-	67,38	-	1,05			3,85
30.04.16	24,00	-	149,30	133,03	16,27	67,64	46,47	21,17	7,00	5,00	2,82	16,27	-	-	18,02	-	18,02	-	67,73	-	1,10			3,92
01.05.16	24,00	-	143,65	130,39	13,26	67,56	46,42	21,14	7,00	5,00	2,76	13,26	-	-	14,93	-	14,93	-	67,63	-	0,90			3,66
02.05.16	24,00	-	131,29	115,45	15,84	67,46	45,37	22,09	7,00	5,00	2,55	15,84	-	-	17,42	-	17,42	-	67,48	-	1,07			3,62
03.05.16	24,00	-	131,96	115,40	16,56	67,64	46,05	21,59	7,00	5,00	2,50	16,56	-	-	18,22	-	18,22	-	67,58	-	1,12			3,62
04.05.16	24,00	-	133,82	118,03	15,79	68,00	46,67	21,33	7,00	5,00	2,52	15,79	-	-	17,43	-	17,43	-	68,04	-	1,07			3,59
05.05.16	24,00	-	134,78	119,27	15,51	67,03	46,47	20,56	7,00	5,00	2,45	15,51	-	-	17,04	-	17,04	-	67,05	-	1,04			3,49
06.05.16	24,00	-	125,63	110,74	14,89	67,92	54,94	12,98	7,00	5,00	1,44	14,89	-	-	15,92	-	15,92	-	67,97	-	1,01			2,46
Среднее	24,00	-	141,87	125,21	16,66	67,39	46,79	20,59	7,00	5,00	2,59	16,66	-	-	18,31	-	18,31	-	67,44	-	1,12	-	-	3,71
Итого	312,00		1844,26	1627,72	216,54						33,65	216,54	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00			14,60	0,00	0,00	48,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 11:00	42590,03	37549,83	1331,59	-	1359,30	-	1122,11	-	-
	11.05.16 02:00	44829,07	39517,18	2034,75	-	2077,23	-	1174,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **238,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 01 ИЮН 2016 г.