Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	111,87	97,21	14,66	69,90	66,01	3,89	7,00	5,00	0,38	14,66	-	-	15,20	-	15,20	-	69,92	-	1,03			1,40
08.05.16	24,00	-	111,69	98,47	13,22	69,93	65,87	4,06	7,00	5,00	0,40	13,22	-	-	13,70	-	13,70	-	69,95	-	0,92			1,33
09.05.16	24,00	-	111,94	95,17	16,77	69,81	66,21	3,60	7,00	5,00	0,35	16,77	-	-	17,27	-	17,27	-	69,82	-	1,17			1,52
10.05.16	24,00	-	112,40	97,25	15,15	70,32	66,44	3,88	7,00	5,00	0,38	15,15	-	-	15,70	-	15,70	-	70,34	-	1,07			1,45
11.05.16	24,00	-	109,57	95,71	13,86	70,22	66,03	4,19	7,00	5,00	0,40	13,86	-	-	14,42	-	14,42	-	70,24	-	0,97			1,38
12.05.16	24,00	-	117,15	102,54	14,61	69,99	66,03	3,96	7,00	5,00	0,41	14,61	-	-	15,20	-	15,20	-	70,02	-	1,02			1,43
13.05.16	24,00	-	116,88	103,91	12,97	70,20	65,94	4,26	7,00	5,00	0,45	12,97	-	-	13,51	-	13,51	-	70,22	-	0,91			1,36
14.05.16	24,00	-	116,88	102,09	14,79	70,09	66,08	4,01	7,00	5,00	0,41	14,79	-	-	15,37	-	15,37	-	70,12	-	1,04			1,45
15.05.16	24,00	-	117,07	100,75	16,32	70,03	66,23	3,80	7,00	5,00	0,39	16,32	-	-	16,92	-	16,92	-	70,06	-	1,14			1,53
16.05.16	24,00	-	116,53	102,19	14,34	69,95	65,93	4,02	7,00	5,00	0,41	14,34	-	-	14,91	-	14,91	-	69,98	-	1,00			1,42
17.05.16	24,00	-	115,84	103,09	12,75	70,00	65,83	4,17	7,00	5,00	0,43	12,75	-	-	13,27	-	13,27	-	70,03	-	0,89			1,33
18.05.16	24,00	-	116,34	103,41	12,93	70,26	66,20	4,06	7,00	5,00	0,42	12,93	-	-	13,45	-	13,45	-	70,28	-	0,91			1,33
19.05.16	24,00	-	107,85	93,11	14,74	70,20	66,59	3,61	7,00	5,00	0,34	14,74	-	-	15,21	-	15,21	-	70,18	-	1,03			1,38
20.05.16	24,00	-	110,55	98,32	12,23	69,81	65,94	3,87	7,00	5,00	0,39	12,23	-	-	12,68	-	12,68	-	69,80	-	0,85			1,24
21.05.16	24,00	-	110,84	98,18	12,66	69,83	66,00	3,83	7,00	5,00	0,38	12,66	-	-	13,10	-	13,10	-	69,83	-	0,88			1,27
22.05.16	24,00	-	112,10	95,70	16,40	70,15	66,72	3,43	7,00	5,00	0,33	16,40	-	-	16,98	-	16,98	-	70,14	-	1,15			1,48
23.05.16	24,00	-	110,49	97,85	12,64	70,24	66,35	3,89	7,00	5,00	0,39	12,64	-	-	13,12	-	13,12	-	70,23	-	0,89			1,27
Среднее	24,00	-	113,29	99,11	14,18	70,05	66,14	3,91	7,00	5,00	0,39	14,18	-	-	14,71	-	14,71	-	70,07	-	0,99	-	-	1,39
Итого	408,00		1925,99	1684,95	241,04						6,67	241,04	0,00	0,00	250,01	0,00	250,01	0,00			16,89	0,00	0,00	23,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 02:00	44829,07	39517,18	2034,75	-	2077,23	-	1174,56	-	-
	24.05.16 03:00	46307,96	40814,61	2483,75	-	2536,03	-	1192,44	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **250,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» _____ г.